



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.1, skartační znak/skartační lhůta – V/5

Č. j. SMOL/276570/2020/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/262059/2020/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 13.11.2020

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Část 3 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané - II. Etapa - SO 101 Polní cesta HPC3“

SDĚLENÍ

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel dne 26.10.2020 žádost spol. **Lesprojekt Krnov s. r. o., IČO: 47976250, Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1**, o stanovisko ve věci „Část 3 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané - II. Etapa - SO 101 Polní cesta HPC3“. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, kterou zpracoval Lesprojekt Krnov s. r. o., IČO: 47976250, Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1, v 10/2020.

Stavebníkem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc, Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

Popis stavby:

Stavba polní cesty HPC3 je stavbou II. etapy realizace plánu společných zařízení v k.ú. Loučany na Hané. Polní cesta bude sloužit k obsluze okolních zemědělských pozemků. Je navržena jednopruhová hlavní polní cesta s volnou šířkou cesty 4,0 m (šířka jízdního pruhu 4,0 m, zpevněné krajnice o šířce 2 x 0,5 m. Je navržena jedna výhybna – z důvodu stísněných majetkových poměrů je výhybna navržena vpravo v místě příkopu (km 0,560 – 0,580), v tomto úseku bude příkop zatrubněn v délce 28 m, potrubí bude PVC DN 600. Celková délka úpravy bude 977 m, povrch je navržen z asfaltobetonu. Povrchové (srážkové) vody z koruny komunikace budou odvedeny příčným sklonem na terén. Podél cesty v km 0,210 – 0,720 vpravo bude stávající příkop pročištěn. Tento příkop je v km 0,720 vyústěn do stávajícího lapače splavenin a stávajícím zatrubněním sveden do vodního toku Šumice.

Popis záměru z hlediska zájmů vodního hospodářství:

Stavební práce budou prováděny na pozemcích parc. č. 492/1, 490, 455/4, 455/3, 455/2, 326/29 v k.ú. Loučany na Hané, mimo záplavové území, v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), HGR 2220, č.h.p. 4-12-01-0100-0-00.

Sdělení vodoprávního úřadu podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

Vodoprávní úřad souhlasí s předmětným záměrem bez připomínek, protože předložená projektová dokumentace dostatečně posuzuje veškerou problematiku chráněnou vodním zákonem.

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

Předmětná stavba neobsahuje žádné vodní dílo dle § 55 vodního zákona. Propustek pod výhybnou musí být navržen s dostatečnou kapacitou pro převedení povrchových vod stávajícím příkopem.

Stávající příkop a nové zatrubnění pod nově navrženou výhybnou je nutné pravidelně čistit a udržovat v provozuschopném stavu.

Při likvidaci srážkových vod obecně musí být dodrženo ustanovení § 27 vodního zákona: "Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů ...", tj. k podmáčení pozemku.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

- Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
- spis