

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem
Č. j. / Sp. značka:	SPU 194473/2022 // SP5669/2022-571101
Druh zadávacího řízení:	VZMR

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Oprava účelové komunikace na p. č. 846 v k. ú. Mnichov pod Pradědem**“.

V souladu s bodem 9.1. Výzvy k podání nabídky, zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že dojde k navýšení nivelety vozovky nejméně o 10 cm (4 cm ACO 11 + 6 cm ACP 16 + možné vyrovnávky), rovněž je však počítáno s ponecháním dosavadního betonového žlabu při napojení na silnici III/44521. Po pokládce asfaltobetonu by se tak žlab ocitl nejméně 10 cm pod povrchem vozovky. Je s tímto počítáno?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Uchazeči nacení příslušnou položku č. 19 s vědomím, že mříž je atypická a bude tedy vyrobena tak, aby byla v niveletě nového povrchu vozovky.

Dotaz č. 2:

Také je uvedeno, že ve staničení 0,04 km budou namontovány příčné drenážní trubky o délce 2 x 4 metry. Ve výkazu výměr, položka č. 20, jsou však uvedeny pouze 4,04 metry PVC drenážních trubek. Jde o správné množství?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

V položce č. 20 výkazu výměr byla opravena chyba. Správný výpočet je $2 \times 4 \times 1,01 = 8,08$ m. Zadavatel uveřejní opravený výkaz výměr.

Lhůta pro podání nabídek se z tohoto důvodu mění. Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek na 10. 6. 2022 do 9:00 hod.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 31.05.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky

Příloha:

1. Opravený výkaz výměr ke dni 31.5.2022 ve formátu .xlsx