

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

„Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Janem Čekalem, vedoucím oddělení PÚ
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 026217/2022 / SPU 193943/2022

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 26. 5. 2022 pod č.j.: SPU 189428/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje zadavatel k dotazům uvedených v žádosti následující informace.

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na naše dotazy k veřejné zakázce na stavební práce na akci „**Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k. ú. Černíč**“.

Dotaz č. 1 – vibrovaný štěrk

Povrch vedlejší polní cesty C6 a jedna z podkladních vrstev doplňkové polní cesty C16 je dle projektové dokumentace z vibrovaného štěrku (tl. 200 a 150 mm). Tato konstrukční vrstva je nestmelená a standardně je tvořena kamenivem frakce 32/63 mm doplněná výplňovým kamenivem frakce 8/11 nebo 8/16 zavibrovaným do povrchu kostry kameniva 32/63. U obrusných vrstev bývá ještě přidávána jemná frakce, nejčastěji 0/4 nebo 0/8 mm. Jedná se tedy o vrstvu, která také bývala dříve označována jako kalený štěrk. Oproti tomuto je v soupise prací namísto vibrovaného štěrku uvedena v položkách vrstva z mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Tato vrstva je taktéž nestmelená, ale je tvořena z kameniva nejčastěji frakce 0/32 s doplněním frakcí např. 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32 a je vyráběna v míchacích centrech. Jedná se o zcela jinou konstrukční vrstvu!

Žádáme tímto zadavatele o vyjasnění, jakou konstrukční vrstvu má uchazeč ocenit i s ohledem na fakt, že se jedná o jednu z požadovaných částí technické kvalifikace. Žádáme taktéž

o uvedení všech částí zadávací dokumentace – projektové dokumentace a soupisu prací do souladu tak, aby bylo možné provedení stavby jednoznačně a zodpovědně ocenit tak, aby všechny nabídky byly porovnatelné a následně bylo možné stavbu bezproblémově a bezpečně realizovat.

Odpověď:

Zadavatel si k žádosti účastníka vyžádal vyjádření odpovědného projektanta, který k dotazu sděluje:

Platí údaj uvedený v PD viz. odkaz na katalog vozovek v TZ „Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek...“ Pro vyloučení pochybností – vibrovaný štěrku je uvažovaný ve smyslu platných TKP/ZTKP (viz pjkp.cz)

*Odpovědný projektant provedl opravu soupisu prací ve formátu *.unixml. Ve stavebním objektu SO 02 Vedlejší polní cesta C6 byla nahrazena položka č. 26 – Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm (kód položky 564962111) položkou Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 200 mm (kód položky 564762111).*

Obdobná změna byla provedena i u stavebního objektu SO 03 Doplnková polní cesta v položce č. 16. Položka - Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (kód položky 564952111) položkou Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 150 mm (kód položky 564752111).

Opravený soupis prací byl uveřejněn jako příloha č. 7 Zadávací dokumentace. Ostatní přílohy Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Na základě této uveřejněné změny zadavatel sděluje, že tímto dochází ke změně termínu pro podání nabídek z 8. 6. 2022, 9:00 hod. na 13. 6. 2022 do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne 31. 5. 2022

.....
Ing. Jan Čekal

vedoucí oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu