

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Minářová, e-mail: h.minarova@spucr.cz , tel.: 721 331 594
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

V souladu s § 7 zákona zadávají tuto VZ společně ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a Loučany. Za sdružení zadavatelů podle smlouvy o společném zadávání pověřen jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jak je výše uvedeno.

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k.ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3
Sp. značka / č.j.:	SP5443/2022-521101 / SPU 202593/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace následovně:

Dotaz:

Dle TZ a rozpočtu má být v km 0.495 provedena výšková přeložka optického kabelu firmy CETIN.

Ve vyjádření k existenci sítě CETIN uvádí, že pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, tj. společnost CETIN a.s.

Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;.... Žádáme zadavatele o předložení smlouvy o překládce a vyčíslení konkrétních nákladů na tuto překládku, které má uchazeč zahrnout do celkové ceny díla.

Odpověď:

Dle sdělení správce sítě CETIN a.s. změnu hloubky kabelové trasy může provést dodavatel stavby bez uzavírání smlouvy. Není jisté, zda dojde k výškové kolizi trubky s kabelovou trasou. Pokud ano, bude nutno kabelovou trasu odkopat cca 30 metrů a uložit hlouběji. Kabely jsou v místě střetu v chrániče.

Tyto práce jsou zahrnuty v rozpočtu SO 101 polní cesta HPC3 - v položce 43. V případě, že ke kolizi nedojde, bude toto řešeno jako méněpráce.

V Olomouci 6. 6. 2022

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj