

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 606 742 702, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany
Sp. značka / č.j.:	SP5782/2022-521101 / SPU 215798/2022/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1

Prosíme o vysvětlení: Je rozpor mezi rozpočtem a PD. Vzorový řez polní cesty uvádí dvě vrstvy živice o tl. 5 cm, ale v rozpočtu je uvedeno 6 cm a 5 cm.
Co tedy platí?

Odpověď:

Dle sdělení projektanta platí rozpočet. V příloze je přiložen nový vzorový příčný řez polní cesty.

V Olomouci dne 14.06.2022

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Příloha: Vzorový příčný řez