

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany
Sp. značka / č.j.:	SP5241/2022-541100 / SPU 215342/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel dne 13.6.2022 obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k uvedené veřejné zakázce tohoto znění:

Dotaz:

„Dobrý den.

Při zkoumání podloží, byla zjištěna skladba současné cesty (což je 50 cm písčito-jílovitá zemina). Vzhledem k nevhodnému podloží je navrhovaná konstrukce (které je uvedena technická zpráva) dle našeho názoru nedostačující. Žádáme zadavatele o přehodnocení navrhované konstrukce vozovky.“

Zadavatel podává toto vysvětlení:

Odpověď:

Dle inženýrsko – geologického průzkumu, který je součástí projektové dokumentace, se jílovité zeminy vyskytují, ale ne všude a v různých tloušťkách. Z tohoto důvodu je navrženo, že na třetině pláň se bude měnit podloží v tl. 30 cm. Konstrukci cesty tudíž měnit nebudeme.

S pozdravem

V Liberci dne 14.06.2022

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj