

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
Sp. značka / č.j.	SP4530/2022-523101 / SPU 218746/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 15. 6. 2022 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

„V rozpočtu je uvedeno:

Kompozitní zábradlí - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m - 6,8 m.

Kompozitní průmyslový rošt oko 34/38- 2,62m².

Profil kompozitní 50x30/4mm- 2,6 m.

Ve výkresu je však uvedeno ocelové zinkované zábradlí.

Která z variant je správná?“

Odpověď:

Platí to, co je napsáno v technické zprávě, a to že veškeré ocelové konstrukce, tzn. zábradlí, a dále rošty pro vtok do propustku, jsou uvažovány z pozinkovaných ocelových profilů.

Proto byl upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3a zadávací dokumentace) a to u SO01.5. – Akumulační prostor – Propustek P12, položek č. 15, 16 a 40.

Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizovanou přílohu.

Příloha: upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3a zadávací dokumentace)

V Brně dne, dle el. podpisu:

Mgr. Robert Bílek
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro JmK



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

