

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
Sp. značka / č.j.:	SP6491/2022-508207 / SPU 234133/2022/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 27.06.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Souhrnná technická zpráva uvádí v článku B 3.2 Konstrukce vozovky na straně 8 skladbu vozovek v podobě:

šterkodrt' tř A fr. 0-32 mm ŠDa

šterkodrt' tř A fr. 0-63 mm ŠDb

ve vzorovém příčném řezu výkres D2.1 v podobě:

šterkodrt' tř A ŠDa

šterkodrt' tř B ŠDb

Může Zadavatel jednoznačně určit požadovanou třídu šterkodrtí?

Odpověď:

V nabídce uchazeč ocení vrstvy ze šterkodrti dle specifikace položek ve výkazu výměr tj.:

- pol. 564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 150 mm, Specifikace k položce: podkladní vrstva - šterkodrt ŠDa fr. 0-63 mm, tl. 150mm
- pol. 564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 200 mm, Specifikace k položce: podkladní vrstva - šterkodrt ŠDa fr. 0-32 mm, tl. 200mm
- pol. 569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm, Specifikace k položce: nezpevněná krajnice ze šterkodrti tř B, fr. 0-32mm tl. 100mm

Dle specifikace položek v soupisu prací bude do podkladních vrstev použita šterkodrt' třídy A (ŠDa) a na krajnice šterkodrt' třídy B.



V Teplicích 28.06.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

v.z.
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj