

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
Sp. značka / č.j.:	SP6491/2022-508207 / SPU 237357/2022/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.06.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky zlepšení zemin hydraulickými pojivy.

561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m², tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm m²

58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t

V projektové dokumentaci ve výkresu „D.2.1._Vzorové řezy - cesta.pdf“ je uvedeno:

úprava zemin zemní pláně v aktivní zóně, zeminy G4 GM (ČSN 736133) zlepšení zemin hydraulickými pojivy na hl. 400mm, šířka úpravy 5,0m, předpokládá se použití zemní frézy přesnou recepturů (objem cementu a vápna) stanoví geotechnik zhotovitele na základě aktuálního stavu zemní pláně po odhalení (projekt předpokládá 4% hydraulického pojiva v poměru cement / vápno - 30% / 70% úprava zemin zemní pláně bude provedena v celé délce polní cesty.

Dochází k rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Upraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

K výše uvedenému dotazu poskytuje zadavatel sdělení zhotovitele projektové dokumentace:
V nabídce uchazeč ocení zlepšení zemin hydraulickými pojivy dle specifikace položky uvedené v soupisu prací. Přesnou recepturu následně stanoví geotechnik na stavbě po odhalení zemní pláně tak, jak je uvedeno ve výkresu a v technické zprávě.

V Teplicích 29.06.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj