

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Zdeněk Bořil, DiS., tel.: 606 742 702, e-mail: z.boril@spucr.cz
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - I. etapa
Sp. značka / č.j.:	SP7157/2022-521101 / SPU 249345/2022/121/Bo
Druh zadávacího řízení:	dle § 53 zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení ZD č.2 zadavatel uvedl, že výměra česla je 3,4m². Může tedy zadavatel uvést jaký je požadovaný rozměr daného česla?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že půdorysný rozměr vtokového otvoru je navržen v rozměrech 1,5*2,0 m. Česla jsou však uložena pod úhlem cca 17°, tzn. že délka česlic činí 2,16 m. Plocha česla tedy odpovídá 3,24 m², je zde uvažována rezerva 5 %.

Zadavatel dále sděluje, že obdržel značné množství dotazů – viz. příloha. Tyto dotazy jsou aktuálně řešeny ve spolupráci s projekční kanceláří.

Zadavatel tak současně v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 28.07.2022

Hodina: 9:00

V Olomouci dne 12.07.2022

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Příloha:
Obdržené dotazy