

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Markem Pultrem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace rybníku Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva
Sp. značka / č.j.:	SP7171/2022-505101 / SPU 259258/2022
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 19. 7. 2022, v souladu s ustanovením bodu 9.1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, žádost o vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Podle článku 9 dokumentu „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“ (dále jen „výzva“) se na Vás obracíme s následující žádostí o vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.

Na základě následující zjištěné nesrovnalosti v soupisu prací žádáme o její vysvětlení či doplnění dalších informací, údajů a podkladů.

Jedná se o chybu ve výpočtu výměry v položce č. 12 soupisu prací 9a (rybník) v záložce SO 07 - Nátokové koryto, tj. chybný výpočet pro „betonové čelo ukončující stávající melioraci, výška 3,1 m, šířka 0,4 m, délka 6,0 m“:

12	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	0,744
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115		
		VV	"betonové čelo ukončující stávající melioraci, výška 3,1 m, šířka 0,4 m, délka 6,0 m		
		VV	3,1*0,4*0,6		0,744
		VV	Součet		0,744

Správný výpočet výměry při uvedených rozměrech: $3,1 \cdot 0,4 \cdot 6$ činí 7,44 m³.
Bude tedy opraveno na 7,44 m³?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že při tvorbě položky č. 12 v SO 07 – Nátokové koryto došlo k překlepu, pro výpočet byl použit rozměr 0,6 m namísto 6 m. Této položce tedy správně odpovídá výměra 7,44 m³. Zadavatel proto nahrazuje přílohy č. 9a a 9a1 přílohami novými, s dovětkem oprava.

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 7. 2022 v 9:00 hodin.

V Českých Budějovicích dne 20. 7.2022

.....

Ing. Marek Pultr

vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Jihočeský kraj