



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ČECH - ENGINEERING, s.r.o.
Nádražní 545 / 166
702 00 Ostrava

Značka: 9773/V015893/2019/PA

Ostrava, dne: 25.6.2019

Věc: Realizace společných zařízení obce Holasovice
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 13.3.2018 pod zn.: 9773/V005429/2018/CH.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší níže uvedené objekty, které jsou navrženy v katastrálních územích Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štěplovec:

SO101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3
SO102 Hlavní polní cesty CH1 a C4
SO801 LBK5a, TTP16, ZP1, OH1
SO802 LBC22, LBK9, ST16
SO803 ZAPA1-3 vč. SO3 a SO4

Jedná se o polní cesty, lokální biokoridory, trvalé travní porosty, záchytný příkop, ochrannou hrázku, lokální biocentrum, stromořadí, zasakovací pásy (ochranné zatravnění) a solitérní skupiny.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle rozsahu v předložené dokumentaci, k.ú. Holasovice, Loděnice, Kamenec nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle rozsahu v předložené dokumentaci, k.ú. Štěplovec dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 80 PVC – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Opava, tel.č.: 553 699 131). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

- Případné zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - **se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme.**
- **Veškeré poklopy armatur** (šoupátkové, hydrantové) **požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.**
- **Po ukončení prací** na SO803 ZAPA3 **požadujeme** řešenou lokalitu fyzicky zdokumentovat (hydrant) **za účasti našich provozních pracovníků střediska vodovodů Opava.** O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách)
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.
- PD předána na ZC Ostrava - upozorňujeme, že v případě nevyzvednutí PD do 60 dnů bude skartována