

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Bc. Richardem Filipem Ph.D., vedoucím Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace společných zařízení Pokřikov – 1. část Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov
Spisová značka	SP7160/2022-544101 / SPU 286485/2022/Ve
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace společných zařízení Pokřikov – 1. část**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace a zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele:

Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov

Dotaz:

Dobrý den,

Prosíme o vysvětlení nesouladu v podkladních vrstvách ze štěrkodrti mezi technickou zprávou a výkazem výměr. V technické zprávě (str.6 a 7) jsou uvedeny dvě varianty podkladních vrstev, konkrétně ve štěrkodrti 150+150 mm (pro 0,0-1,625 km) a 200+150 mm (pro 1,625-2,471 km). Ale ve výkazu výměr jsou obě výše popsané varianty uvedené pouze položkou č. 55: „Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl 250 mm“. Součet ani jedné varianty neodpovídá výkazu výměr. Prosíme o vysvětlení a opravu položek.

Odpověď:

Položky opraveny tak, aby korespondovaly s TZ:

Odstraněna položka č. 55.

Přidány položky:

- 108 – podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 150 mm v množství 17 349,09 m²

-109 – podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 200 mm v množství 3 854,89 m²

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení je příloha – Krycí list soupisu prací, objekt SO03.101 – Komunikace (ve formátu xlsx a xml).

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne 10.8.2022

.....
Ing. Bc. Richard Filip Ph.D.
vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Státní pozemkový úřad