

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Poldr Cihelna v k.ú. Močovice
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP8676/2022-537101 / SPU 316039/2022
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 29.08.2022 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

„Dobrý den,

SO 01 – Hráz poldru

*Uchazeč zdvořile žádá zadavatele o vysvětlení položky p.č.9 – 58399003-R Nákup zeminy. Ve výkazu výměr je psáno, že se jedná o “dovoz chybějící zeminy”.*

*Má uchazeč ocenit pouze dovoz zeminy ze zemníku v zátopě bez nákupu materiálu, viz. odstavec 7) Geologického průzkumu?*

*7/ Geotechnická doporučení. Provedeným průzkumem byly v lokalitě budoucího poldru Cihelna zjištěny jednoduché geologické i hydrogeologické poměry. Hráz poldru lze koncipovat jako homogenní, konstruovanou ze zemin těžených v oblasti zátopy. Zemník doporučuji otevřít v pravé polovině až dvou třetinách zátopy, po sejmutí humózních hlín s drnem v mocnosti 0,2m jsou zde k dispozici pevné prachové jíly CI – CH, a to v mocnosti 0,7 až 1,1m ve směru Z – V. Zemník by bylo vhodné netěžít až na podložní písky, ale zachovat na jeho dně minimální 0,3m mocnou zbytkovou jílovou těsnící vrstvu. Při ploše zemníku 100x 200m a průměrné mocnosti těžby 0,9m by jeho kubatura měla činit 18 000 m3 .*

*V případě, že se jedná pouze o dovoz zeminy ze zemníku v zátopě, žádáme zadavatele, aby určil dovozovou vzdálenost pro všechny uchazeče stejnou.“*

Odpověď:

Projektová dokumentace nepředpokládá využití zeminy ze zemníku, proto je ve výkazu výměr SO – 01 Hráz poldru položka 58399003-R - Nákup zeminy (položka č. 9). Jedná se o nákup chybějící zeminy, její dovoz je určen položkou 162651112 – Vodorovné přemístění přes 4000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (položka č. 8). Kontrolou projektové dokumentace byla zjištěna nesrovnalost v

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

dovozové vzdálenosti (původně stanovena do 5 km). Zadavatel po pohodě s projektantem upravil dovozovou vzdálenost na 20 km.

**Přikládáme opravený výkaz výměr – Příloha č.9a - VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená (formát xls) a 9b - VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená (formát unixml) zadávací dokumentace**, kde byla upravena položka č. 8 na 162751117 – *Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. těžitelnosti I skupiny 1 a ž 3* a doplněna položka č. 162751119 – Příplatek k vodorovnému přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypaniny.

**Zadavatel prodlužuje termín pro nabídek takto:**

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 19.09.2022**

**Hodina: 9.00 hod**

V Praze dne 31.08.2022

.....  
Ing. Petra Fuxová  
vedoucí Oddělení pozemkových úprav