

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Sídlo:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ v k. ú. Křenov u Kájova
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SPU 346636/2022 Spis: SP723/2022-505202
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Dne 13. 9. 2022 byla zadavateli doručena tato žádost o vysvětlení dokumentace (sic!):

„V přiloženém soupisu prací jsou v částech Komunikace následující položky:

- Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 m
- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Ovšem v příčném řezu jsou konstrukce vozovky tvořeny ACO 11 a ACP 16+. U položky Vyrovnání... chybí konkrétní specifikace zrna.

Žádáme zadavatele o upřesnění, z jakého asfaltového betonu budou konstrukce tvořeny.

Děkujeme za vyřízení.“

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na dotaz uchazeče uveřejňuje na svém profilu aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha ZD č. 7 ze dne 19. 9. 2022), který specifikuje skladbu konstrukčních vrstev:

- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS), tl. 50 mm
- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS), tl. 50 mm

Současně dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 9. v 08:00 hodin**.

V Českém Krumlově dne 19. 9. 2022

.....  
Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

**Příloha:** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 19. 9. 2022 (.zip) - Příloha č. 7