

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 – Slovany, 326 00
Zastoupený:	Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč
Sp. značka / Systémové číslo VZ	SP10699/2022-504101 / P22V00003909
Č. j.:	SPU 476604/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 22.12.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Realizace vodní nádrž VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč**“. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci:

Dotaz č. 1:

V rozpočtu na vodní nádrž SO 01.4 bezpečnostní přeliv je pol. 33 „závěr dilatační spáry specifikace D.1.8.“ v množství 8 kpl. Na uvedeném výkresu D.1.8. jsem však nic takového nenašel? Jedná se o zakrytí dilatační spáry plechem či něco jiného a proč je výměra a MJ zvolena takto?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému uvádí, že schéma dilatační spáry je uvedeno ve výkresu př. D.1.8. v levém dolním rohu výkresu. Jedná se o zakrytí dilatační spáry pružným PE těsnícím provazcem tl. 30 mm a délky 1,45 m pro 1 komplet závěru dilatační spáry s utěsněním trvale elastickým PU tmelem na tl. 10 mm v délce 1,45 m pro 1 komplet závěru dilatační spáry, celkem 8 kompletů závěru dil. spár.

Dotaz č. 2

V rozpočtu polní cesty VRN je pol. 3 „ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi opatření v souvislosti s křížením kabelu CETIN“. Co má být předmětem těchto opatření? V TZ se na str. 3 píše: Křížení se stávajícími sítěmi a ochrannými pásmy: Polní cesta nekříží stávající sítě ani nezasahuje do žádného ochranného pásma. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré podmínky správců sítí uvedené v jejich vyjádřeních. V TZ, situaci ani ve stavebním povolení není křížení s vedením CETIN zmíněno!

Odpověď č. 2

Dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 3. 2. 2021, číslo jednací 536787/21, nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Z tohoto důvodu bude ve VRN polní cesty položka 3: "ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi opatření v souvislosti s křížením kabelu CETIN" odstraněna.

S ohledem na to, že povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, je nová lhůta k podání nabídek stanovena na 06.01.2023,09:00 hod.

V Plzni dne viz *elektronický podpis*

.....
Mgr. Petr Brož

vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad