

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18. 7. 2022

Naše značka: SPU 258310/2022

Spisová zn.: SZ SPU 396985/2016

Vyřizuje.:

Tel.:

ID DS: z49per3

E-mail:

Datum:

3. 8. 2022

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o.

Měchurova 354

339 01 Klatovy

DS

VOYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU STAVBY „VÝSTAVBA PŘÍKOPU SP4, PŘÍKOPU OP12 A TŮNÍ V K.Ú. FLEKY“ – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Odbor vodohospodářských staveb Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) obdržel dne 18. 7. 2022 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP+DPS na akci „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky“. K žádosti byla přiložena dokumentace stavby, zpracovaná fy. Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Jiří Tāgl, ČKAIT 0201489, v červenci 2022, pro stavebníka, kterým je Státní pozemkový úřad prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, **Pobočka Klatovy**, IČO: 01312774.

Projektová dokumentace navazuje na schválený návrh společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Fleky. K možné výstavbě ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU OP12 jsme se v minulosti vyjadřovali v rámci vyjádření k plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Fleky dne 22. 5. 2020 pod zn. SPU 125889/2020.

Stávající stav odvodnění v lokalitě je nevyhovující zejména v místě souběhu stávajícího příkopu se silnicí III/19016, kde dochází při přívalových deštích na několika místech k nežádoucímu přelivu vody přes těleso silnice a následně k nekontrolovatelnému odtoku vody po zemědělských pozemcích způsobující vodní erozi ornice.

Předmětem stavby je realizace vodní plochy pro akumulaci vody v podobě tůně 1 a realizace opatření pro bezpečné odvedení přebytečných povrchových vod při přívalových deštích z řešeného území přes průtočnou tůň 2 do koryta Flekovského potoka.

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území stavebního záměru se **nachází** stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Jedná se o stavbu vodního díla HOZ „**FLEKY I, OBJ.06-KANAL E**“, ID 2090000309-11201000, zakrytý (trubní) kanál délky 310 m, rok pořízení 1985.

Stavba vodního díla HOZ bude dotčena v rámci stavebního objektu SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12. Detailní technické řešení dotčení stavby HOZ je uvedeno v příloze D.1.1.1 Technická zpráva – str. 6, D.1.4.7 Detail úpravy HOZ 2 – půdorys, řezy, C.3.3 Koordinační situační výkres – díl 3.

Popis dotčení objektu SO 03 stavby s HOZ: Mezi profilem 49 – 50 je navrženo přepojení melioračního potrubí HOZ2 / Fleky I, OBJ. 05, kanál E/. Stávající meliorační potrubí bude přerušeno v délce cca 8,8 m, v místě napojení do příkopu zaříznuto. Na melioračním potrubí bude umístěna nová kontrolní šachta pro zachování funkčnosti úseku

mezi šachtou a vyústěním do Flekovského potoka. Kontrolní šachta – prefabrikovaná železobetonová – vnitřní průměr 1,0 m, šachtové dno TBZ-Q 1000/1000, skruž TBS-Q 1000/500, zákrytová deska průměr 1,3 m dělená. Rozsah úprav na HOZ je vyznačen ve výkresové části PD /příloha C.3.3 Koordinační situační výkres – díl 3, D.1.4.7 Detail úpravy HOZ2 – půdorys, řezy/.

Dle předložené PD se předpokládá odstranění části stavby vodního díla HOZ v délce 8,8 m.

Části meliorace, které nejsou přímo součástí stavby, budou zachovány a zůstanou plně funkční.

Dále sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území nachází podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“).

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že HOZ a POZ je v souladu s § 55 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb. vodním dílem a k jeho zrušení, změně či odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení vodoprávního úřadu.

Požadujeme, aby současně se žádostí o vydání stavebního povolení, kterou bude podávat na příslušný vodoprávní úřad SPÚ prostřednictvím Pobočky Klatovy jako stavebník, bylo požádáno i o povolení zrušení zakryté části HOZ v délce 8,8 m (a případně části POZ).

Vzhledem k tomu, že vlastníkem stavby vodního díla HOZ, která bude z části zrušena, je SPÚ, který je současně – prostřednictvím Pobočky Klatovy – stavebníkem stavby, v rámci které ke zrušení dojde, nebude realizováno žádné majetkoprávní vypořádání. Pokud by stavebníkem nebyl SPÚ, majetkoprávní vypořádání bude vyžadováno.

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti vydaného oprávněnou osobou za SPÚ dle § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, povolení zrušení části HOZ jako vodního díla a kolaudačního souhlasu na stavbu „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky“, bude provedeno interní vyřazení skutečně zrušené části HOZ z majetkové a účetní evidence SPÚ.

SPÚ jako organizace příslušná hospodařit s dotčenou stavbou vodního díla HOZ souhlasí s realizací stavby **„Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky“** za následujících podmínek:

- 1) Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování protékajících vod a splavování zeminy do HOZ (nesmí být omezena kapacita navazujícího zakrytého HOZ). V případě vzniku škod a havárií spojených s výstavbou a následně i provozem uvede stavebník příp. provozovatel vše na své náklady do původního stavu.
- 2) SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude oznámeno zahájení a ukončení prací alespoň 14 kalendářních dní předem (kontaktní osoba: email:
- 3) Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb k odsouhlasení provedení nové kontrolní šachty na zakrytém HOZ a k odsouhlasení provedení seřiznutí potrubí HOZ (výustní objekt) – viz. výkres D.1.4.7. DETAIL ÚPRAVY HOZ 2 - PŮDORYS, ŘEZY.
- 4) Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb k závěrečné kontrolní prohlídce a podat informace o termínech konání kontrolních dnů (kontaktní osoba: email:
- 5) S ohledem na možný výskyt POZ doporučujeme dodržet navržená opatření tak, aby byla zachována funkčnost zbylého systému (např. zaústit nalezená drenážní pera do nového příkopu OP 12).
- 6) SPÚ, odbor vodohospodářských staveb si převezme novou kontrolní šachtu do svého majetku a správy, jiné části stavby nebude přebírat.

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)



ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

Na vědomí:

- SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy