

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Ing. Jan Kopal
tř. Kosmonautů 1143/8B
779 00 Olomouc

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 10113/21
Vyřizuje: Ing. Kotoulek
Tel.: 516427252
Datum: 11.10.2021

DOŠLO DNE:

15.10.2021

pod. č.

Ráječko - Přehražky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k.ú. Ráječko, investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, Blansko - vyjádření

SO 01, Přehražky PŘ1 – PŘ4, novostavby
SO 02, Rekonstrukce přehražky PŘ5 včetně odstranění sedimentu.

V místě stavby (SO 01) při napojení na místní stávající komunikaci se nachází přiváděcí vodovod Lt150 a vodovodní přípojky na veřejném prostranství. V místě stavby (SO 02) v místě napojení na stávající komunikaci se nachází vodovod pro veřejnou potřebu Lt150.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, budou dodrženy následující požadavky:

1. Pro přesné určení vodovodu je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, divizi Boskovice, provoz 02 (vodovody Blansko, Poříčí 20a – p. Pijáček, p. Frank, tel. 516413170) a provoz 03 kanalizace (p. Němec - tel. 737221697) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Do koordinační situace budou zakresleny všechny sítě veřejného vodovodu, které VAS divize Boskovice provozuje. Orientační zaměření veřejného vodovodu zasílám v příloze (formát pdf a dgn).
3. Konstrukce přehrážky a další stavby budou umístěny min. 2,0 m od povrchu vodovodu.
4. Při návrzích cest a terénních úprav nesmí dojít ke snížení krytí vodovodu nebo k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu.
5. Stavbou případné dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů budou osazeny odborným způsobem přesně do úrovně upraveného povrchu.
6. Zařízení staveníště, mezideponie apod. budou umístěny min. 1,5 m od vodovodu pro veřejnou potřebu.
7. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení požadujeme přizvat pracovníky VAS, divize Boskovice (pracovníci provozu - viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou. V těsné blízkosti vodovodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích a nesmí dojít k poškození potrubí, obsypu, lože nebo signalizačního vodiče apod.
8. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu pro veřejnou potřebu nebo vodovodní přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29

Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.