



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov  
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170  
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Státní pozemkový úřad, Pobočka  
Vyškov

Palánek 250/1  
682 01 Vyškov

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:  
2022-01496/20222441/TÚ/so

Vyřizuje:  
Karel Soldán  
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:  
26. 07. 2022

**Věc:** Vyjádření k PD (stupeň – společné územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci „Stavba VN1 včetně soustavy tůň a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna“

Předložená projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Stavba VN1 včetně soustavy tůň a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna“ řeší předpokládanou realizaci vybudování vodní nádrže, průtočných vodních tůň, revitalizace bezejmenného přítoku Litavy, vybudování protierozních opatření, výstavbu polní cesty a výsadby dřevin.

Stavba je členěna na stavební objekty a podobjekty:

- SO-01 vodní nádrž
  - SO-01.1 zátopa nádrže
  - SO-01.2 zemní hráz
  - SO-01.3 bezpečnostní přeliv
  - SO-01.4 výpustný objekt
- SO-02 revitalizace koryta
- SO-03 protierozní opatření – hrázka OH1
- SO-04 výsadba dřevin
  - SO-04.1 zazelenění PEO1
  - SO-04.2 výsadba LBK3
- SO-05 vedlejší polní cesta C10

#### **S realizací stavby souhlasíme.**

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokalita části stavby je situována v OPVZ zdroje prameniště Hrušky ve správě a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná.


Sdělujeme, že:

- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Hrušky je k dnešnímu dni v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- b) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů připojených pozemků či objektů. Průběhy vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- c) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními přípojkami v soukromém majetku.
- e) bude provedeno zřízení polní cesty nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- f) bude provedeno zřízení polní cesty nad vodovodními přípojkami v soukromém majetku.

3. S realizací stavebního objektu a podobjektů SO-01 (vodní nádrž) souhlasíme s tím, že:
- umístění objektu zemní hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního objektu bude respektovat ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu, tj. min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí vodovodního řadu.
  - při provádění terénních úprav v blízkosti a nad vodovodním řadem bude zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu**, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod niveletou upraveného terénu.
  - při dotčení povrchových znaků na vodovodním řadu** (šoupákový a hydrantový poklopek) **v rámci provádění terénních úprav provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků a úpravu zákopových souprav na novou niveletu upraveného terénu** a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)).
4. S realizací stavebního objektu SO-02 (revitalizace koryta), stavebního objektu SO-03 (protierozní opatření – hrázka OH1) a stavebního objektu a podobjektů SO-04 (výsadba dřevin) souhlasíme. Realizací stavebního objektu SO-02, SO-03, SO-04 v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
5. S realizací stavebního objektu SO-05 (vedlejší polní cesta C10) a zřízením polní cesty nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
- musí být zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu a vodovodních přípojek**, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod niveletou upraveného terénu.
  - při dotčení povrchových znaků na vodovodním a kanalizačním řadu** (šoupákové poklopy, kanalizační poklopy) **provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav na vodovodním řadu a úpravu vstupů do revizních šachet na kanalizačním řadu na novou niveletu upraveného terénu a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. a dle pokynů pracovníka provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s.** (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)).
6. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku **dbát** zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
7. Investor, příp. dodavatel stavby **přizve** provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)) **ke kontrole**:
- provádění stavby v blízkosti a nad vodovodním a kanalizačním řadem.
  - provádění úpravy vstupů do objektů revizních šachet na kanalizaci, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
  - ke kontrole funkčnosti dotčených zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
  - převzetí upravených vstupů do objektů revizních šachet, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a kanalizaci po dokončení stavby
- O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.
8. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
- vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)) včetně povrchových znaků a ochranného pásma vodovodního řadu.
9. Toto vyjádření slouží pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.**

S pozdravem

  
VOD  
682  
ACE  
17  
0/13  
Ing. Oldřich Novoměstský  
vedoucí technického úseku