



GEOVAP spol. s.r.o.  
Čechovo nábřeží 1790  
53003 Pardubice

Dne: 9.9.2022

Naše č.j. S1/172/FR/2022

Vyřizuje: [redacted] technik, tel. [redacted] email: [redacted]

Věc: Vyjádření k projektu – Realizace IP9 v k.ú. Břežany.

Uvedený záměr kříží se nachází v ochranném pásmu produktovodu a měření katodové ochrany provozovatele ČEPRO, a.s. ochranné pásmo které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

**ZAKAZUJEME** přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našeho zařízení. Při vytyčení bude předán protokol a zápis o projednání a stanovení dalších podmínek v ochranném pásmu. Vytyčení vám na objednávku provede pan [redacted] mob: [redacted] ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Stětí.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy podmínky uvedené v tomto dopise.

Tento souhlas včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

[redacted]  
Vedoucí technolog DI  
ČEPRO, a.s. Hněvice



