

# VYJÁDRĚNÍ



Číslo jednací: 2019 / 000920 / 1

( 2019 / 000920 / 1 )

Vaše žádost: 2019/11/16085

Ze dne: 13.11.2019

Geovap, spol.s r.o.

Čechovo nábreží 1790

530 03 Pardubice

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Kralupy nad Vltavou, 25.11.2019

Vyjádření k akci

Realizace LBK 7/13-3-7 na poz. p. č. 1536, 1538 v k.ú. Břežany II - dokumentace pro provedené stavby.

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.11.2019, zn. 2019/11/16085, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:  
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)





Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 189/1999 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

Zájmová oblast výše uvedené akce se rozkládá ve vzdálenosti více než 170 m od trasy ropovodu, proto za dodržení níže uvedených podmínek s realizací LBK 7/13-13-17 v k. ú. Břežany II, souhlasíme.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií , tel.: 

Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec , tel.:  nebo , tel.:  na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na [www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni](http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni).

Pojiždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Průběh našeho zařízení Vám zasíláme - orientačně vyznačen na mapovém listu.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.:  Fax:  E-mail:  [www.mero.cz](http://www.mero.cz)

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.


Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon:  Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů.

Pro informaci sdělujeme, že se v této oblasti vyskytuje zařízení Čepro, vyžádejte si jejich vyjádření na adrese: Dělnická12, 170 04 Praha 7

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

  
provozně-technický ředitel

Mě:

Kopie:

UPC , Závišova 5, Praha 4  
