

Vysvětlení zadávací dokumentace II

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023“
Sp. značka / č.j.:	SZ SPU 460013/2022 / SPU 045756/2023
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Dne 03.02.2023 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

„Po prozkoumání dokumentace, výkazu výměr a místa stavby nás zarazilo, že v zadání jsou obsažené práce na vodovodu (dočasná a definitivní přeložka). Po prozkoumání místa stavby a informace od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. jsme se dozvěděli, že kompletní práce na vodovodu proběhly minulý rok. Jediné co se prý má s vodovodem ještě dělat je po dokončení opravy v místě mostu udělat krycí vrstvu vodovodu dle projektové dokumentace. Jenže přiložený výkaz výměr obsahuje veškeré práce na provedení vodovodu a v tomto případě nedává smysl tyto položky oceňovat.

Přikládám vyjádření od společnosti SVS a.s.:

Vážený pane,

k Vašemu dotazu k vodovodu v místě pískovcového mostku, který je součástí hráze uvádím, že vodovod byl v roce 2022 realizován. Vodovod je uložen dle dohod s obcí v chrániče.

Myslíme si, že SO 341.1 a SO 341.2 a SO 341.3 by v tomto výběrovém řízení tedy neměli být. Upraví zadavatel výkaz výměr a odstraní objekty, které jsou již z realizovány?“

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

Na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a po konzultaci se společností SVS a.s. je třeba provést přeložku vodovodního potrubí (dočasnou i definitivní) s následným provedením a dokladováním tlakové zkoušky. Ve výkazu výměr je tedy nutné s uvedenými pracemi počítat.

S pozdravem

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 6.02.2023