

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou (na základě pověření)
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	R 189 – Vodní nádrž Kozlák, RK1, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou
Sp. značka / č.j.:	SP11465/2022-514101 / SPU 054421/2023/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 98 zákona jako reakci na obdržení dotaz dodavatele toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění dotazu dodavatele ze dne 09.02.2023:

- 1) V SO 03 – Výsadby je požadavek projektanta u výsadby stromů, citují: „Velikost jamky pro výsadbu stromů bude průměr 0,8 m, hloubka 0,6 m, tj. 0,3 m³. Zemina bude vyměněna z poloviny za zahradní substrát pro výsadbu dřevin. Na dno jámy budou umístěny dva závity drenážní trubky DN100, která bude vyvedena na úroveň terénu pro možnost zalití. Samotný objem drenážní trubky bude minimálně 40 l, tj. cca 5 m drenážní trubky DN100“.
Při výsadbě keřů s balem bude velký problém bal do zbylého prostoru vměstnat. Při tak velkém množství trubky bude docházet k okamžitému vysušení kořenového systému a tím k odumření stromů. Při výsadbě dle navrženého postupu nelze dodržet požadovanou záruku.
Pro řádné provedení díla včetně následné péče, dodržení záruční doby a hlavně dlouhý život vysazených rostlin navrhujeme buď nepoužít vůbec drenážní trubku nebo provést pouze prostý vývod ke kořenovému systému rostliny s výplní hrubým kamenivem, jenž bude sloužit proti vysychání stromů.
- 2) V SO 03 – Výsadby je požadavek projektanta u výsadby stromů, citují: „Velikost jamky pro výsadbu keřů bude průměr 0,5 m, hloubka 0,4 m, tj. 0,1 m³. Zemina bude vyměněna z poloviny za zahradní substrát pro výsadbu dřevin. Z přebytečné zeminy bude vytvořena malá kruhová hrázka pro zachycení srážkové vody u dřeviny. Na dno jámy budou umístěny dva závity drenážní trubky DN100, která bude vyvedena na úroveň terénu pro možnost zalití. Samotný objem drenážní trubky bude minimálně 40 l, tj. cca 5 m drenážní trubky DN100“.

Umístit cca 5 m drenážní trubky do jamky je technicky nemožné. Při výsadbě keřů s balem bude velký problém bal do zbylého prostoru vměstnat. Při tak velkém množství trubky bude docházet k okamžitému vysušení kořenového systému a tím k odumření keřů. Při výsadbě dle navrženého postupu nelze dodržet požadovanou záruku.

Pro řádné provedení díla včetně následné péče, dodržení záruční doby a hlavně dlouhý život vysazených rostlin navrhuje buď nepoužít vůbec drenážní trubku nebo provést pouze prostý vývod ke kořenovému systému rostliny s výplní hrubým kamenivem, jenž bude sloužit proti vysychání keřů.

Odpověď zadavatele k dotazu:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 09.02.2023 dotaz dodavatele.

Dotaz byl doručen po lhůtě pro podání žádostí dodavatelů o vysvětlení stanovené v bodě 3.2 Výzvy k podání nabídky a zároveň v bodě 2.5 Zadávací dokumentace, přesto se jím zadavatel zabýval a požádal projektanta PD o posouzení.

Projektant PD potvrzuje, že návrh řešení výsadeb s drenážní trubkou je v pořádku. Vlivem trubky, která je otevřená pouze na jednom svém konci, nemůže docházet k nadměrnému vysychání, neboť v trubce nebude docházet k významné výměně plynů a odvádění vlhkosti. Z prostorového hlediska nebude drenážní trubka ve střetu s balem. Bal sazenice výšky 1,25 m u stromů a 0,80 m u keřů se do zbylého prostoru průměru 0,60 m resp. 0,30 m vejde. V praxi se již tento způsob výsadeb zadavateli osvědčil.

Na základě výše uvedeného zadavatel sděluje, že trvá na původním znění zadávací dokumentace a nebude ji měnit.

V Hradci Králové dne 10.02.2023

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
(na základě pověření)