01 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC2

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1 : 50

KATEGORIE P4/30

V PŘÍMÉ



KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108−1
SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ	PS−C	0,35 kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108−1
SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ	PS−C	0,50 kg/m²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK−ZADRTIT KAM. 2/4	PI−C	1,00 kg/m²	ČSN 73 6129
VIBROVANÝ ŠTĚRK	VŠ	150 mm	ČSN 73 6126−2
ŠTĚRKODRŤ 0/32 G_E	SD_B	MIN 150 mm	ČSN 73 6126−1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN 390 mm	

V OBLOUKU



KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108−1
SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ	PS−C	0,35 kg/m²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108−1
SPOJOVACÍ POSTŘIK KAT. EMULZÍ	PS−C	0,50 kg/m²	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK−ZADRTIT KAM. 2/4	PI−C	1,00 kg/m²	ČSN 73 6129
VIBROVANÝ ŠTĚRK	VŠ	150 mm	ČSN 73 6126−2
ŠTĚRKODRŤ 0/32 G	SD_B	MIN 150 mm	ČSN 73 6126−1, ČSN EN 13285
CELKEM		MIN 390 mm	

NÁSYPOVÝ MATERIÁL – POŽADOVANÉ VLASTNOSTI:
OBJEMOVÁ TÍHA SUCHÉ ZEMINY > 16,7 kN/m³
ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ Φ = 35°
SOUDRŽNOST c_{ef} = 8 kPa
ZHUTNĚNÍ MIN. 95% PS PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY
DLE ČL. 7.1.3.7 ČSN 736133

DETAIL VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE



01 D

OBJEDNATEL 1: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
HUSINECKÁ 1024/11a, 130 00 PRAHA 3
KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
ZÁRAMÍ 88, 760 41 ZLÍN

OBJEDNATEL 2: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4
V ZASTOUPENÍ ŘSD ČR, SPRÁVA ZLÍN
FÜGNEROVO NÁBŘEŽÍ 5476, 760 01 ZLÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: VIAPONT, s.r.o.
VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2389
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. IVO FISCHER
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
© COPYRIGHT ŘSD ČR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JITKA RAUSOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. JITKA RAUSOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MIROSLAV MELUZÍN	

OKRES: KROMĚŘÍŽ KRAJ: ZLÍNSKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ZAHNAŠOVICE

VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO

NÁZEV AKCE: POLNÍ CESTA HC2 A PODCHOD PCH1 V K.Ú. ZAHNAŠOVICE

NÁZEV OBJEKTU: 01 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC2

NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

DATUM	ŘÍJEN 2020
FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ	DSP, PDPS
ARCHIVNÍ Č.	2389
Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY: 4