

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 – Slovany, 326 00
Zastoupený:	Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy
Sp. značka / Systémové číslo VZ	SP1225/2023-504101 / P23V00000367
Č. j. / IUD	SPU 063623/2023/Kal / spusdms00000013364714
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 15.02.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy**“. Ačkoliv byl dotaz zaslán již po lhůtě k tomu určené, sděluje zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona následující:

Obdržený dotaz:

- 1) V objektu SO 301 nádrž MVN 1 v PD – souhrnné technické zprávě a technické zprávě je uvedeno, že přebytečná zemina bude použita na zasypání zemníku. Ve výkazu výměr je položka č.18 kód 1627012R „vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč. uložení, s hrubým rozr. na skládce dle nabídky dodavatele + případný poplatek“ v množství 1 soubor s popisem – 2944,23 prohloubení pod založ hráze + 4240 – zátopa + (11,41 + 26,7) + 18,5, - (5,55 + 8,03), 230 – 117,84, - 3500, tedy celkem v množství 3786,42 m³, kde je naceňován odvoz těchto zemní na skládku dodavatele včetně poplatku.

Dotaz:

Budou zeminy ve výše uvedeném množství použity na zasypání zemníku v místě dle PD a tato položka bude ve výkazu výměr upravena?

- 2) V objektu SO 302 tůň T1 v PD - souhrnné technické zprávě a technické zprávě je uvedeno, že přebytečná zemina bude použita na zasypání zemníku. Ve výkazu výměr je položka č. 12 kód 1627012R „vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč. uložení, s hrubým rozr. na skládce dle nabídky dodavatele + případný poplatek“ v množství 1 soubor s popisem – 912,6 + 861, 1051,41 + 160 + 18,8 + 11,25, - 9, tedy o celkovém množství 3006,06 m³ kde je naceňován odvoz těchto zemín na skládku dodavatele včetně případného poplatku.

Dotaz:

Budou zeminy ve výše uvedeném množství použity na zasypání zemníku v místě dle PD a tato položka bude ve výkazu výměr upravena?

- 3) V objektu SO 302 tůň T1 v PD - souhrnné technické zprávě a technické zprávě je uvedeno, že zeminy do hráze budou odebírány ze zemníku v místě určeném v PD. Ve výkazu výměr je položka č. 17 kód 1671512R „ nákup + vodorovné přemístění vhodné zeminy do hráze dle možnosti dodavatele“ v množství 1 soubor s popisem 1674 – 1161 = 513 m³, tedy v množství 513 m³, kde je naceňován nákup a vodorovné přemístění zeminy do hráze.

Dotaz:

Budou zeminy do hráze odebírány dle PD ze zemníku v místě určeném v PD objednatel a bude tedy tato položka upravena pouze na vodorovné přemístění zemín?

Odpověď:

Zadavatel shodně ke všem 3 obdržným dotazům uvádí, že výkaz výměr pro pol. č.18 u SO301, pol.12 u SO302 a pol. 17 u SO 302 zůstává v platnosti. Položky nebudou upravovány, a to z tohoto důvodu, že je ve výkazu výměr v položkách vyspecifikován uvažovaný pohyb zemin.

V souhrnné zprávě str. 32 je uvedeno, že podrobná množství jsou uvedena ve výkazech výměr a dále, že přebytečná zemina bude použita na zasypání koryt a prostoru zemníku, tedy nikoli, že bude takto likvidována veškerá zemina.

Dále v PD v tech. zprávách D.2.1. u SO 301 str.9 i v D.2.2. u SO 302 - Str. 7 je uvedeno: „Pro stavbu bude dodavatelem stavby v rámci IČD vypracován technologický postup sypání hráze, který bude odsouhlasen dle konkrétního zemníku investorem a zejména geotechnikem stavby.“

Na problematiku ohledně užití zemin ze zemníků upozorňuje i zadávací dokumentace v bodě „IGP“, kde je uvedena rozhodovací povinnost geotechnika přítomného na stavbě, který dle aktuální situace rozhodne o využití zemin ze zemníků a vypracuje technologický postup, jak je uvedeno v PD i zadávací dokumentaci VŘ.

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

V Plzni dne viz *elektronický podpis*

elektronicky podepsáno

.....

Mgr. Petr Brož

vedoucí oddělení pozemkových úprav
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad