

Místo: SÚS Jmk Blansko,

Zápis z jednání dne 16.3.2011

Zástupce firmy Ageris ing. Hynčlová a ing. Froboda seznámili zástupce SÚS Jmk p. Dolníčka s návrhem plánu společných zařízení v k.ú. Sebetov.

C3: SÚS požaduje řešit odvodnění cesty C3 propustkem pod silnicí 111/3744. Propustek bude mít minimálně DN 600 a bude řešen protlakem. Varianta vedení vody z polní cesty C3 do silničního příkopu není vhodná. Za propustkem pod silnicí není vhodný usazovací prostor (185)

C26: SÚS upozorňuje na nevhodné místo sjezdu (naproti křižovatce)

C40: SÚS upozorňuje na nevhodné místo sjezdu - 2 sjezdy blízko sebe (C46), vhodnější varianta je propojit C40 s C38.

Za Ageris:

Hynčlová

Za SÚS Jmk:

Dolník

**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje**
příspěvková organizace kraje (10)
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
DIČ: CZ70932581
Oblast Blansko, Komenského 2, 678 11