

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Zadavatel č. 1 a zástupce sdružení zadavatelů:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Bc. Richardem Filipem Ph.D., vedoucím Oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
ID Datové schránky:	z49per3
Zadavatel č. 2:	Městys Choltice
Sídlo:	Pardubická 78, 533 61 Choltice
Zastoupený:	Mgr. Tomášem Bolkem, starostou městyse Choltice
IČO / DIČ:	00273643 / CZ00273643
ID Datové schránky:	d3gbezr

Název veřejné zakázky:	Protipovodňové opatření se zelení Choltice
Spisová značka / č.j.	SP1257/2023-544101 / SPU 085834/2023/Ve
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu Dle bodu 4.3.5. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/16
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Protipovodňové opatření se zelení Choltice**“.

V souladu s bodem 9.1. Výzvy k podání nabídky zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 9a Soupis prací SPÚ ve formátu .xls je uvedena položka č. 42 Norná stěna z desek rovných tl. 10 mm, dle PD + kompletní dodávka vč. montáže a materiálu:

42	K	936922111.R	Norná stěna z desek rovných tl 10 mm, dle PD + kompletní dodávka vč. montáže a materiálu	m2	7,068
	VV		6,2*1,14		7,068

Ani v Technické zprávě D.1.2.1 ani ve výkresu D.1.2.6 není uveden materiál norné stěny ani není specifikováno ukotvení stěny na výtoku sedimentační nádrže.

Žádáme zadavatele o specifikaci požadovaného materiálu a kotvení konstrukce.

Odpověď:

K vašemu dotazu sdělujeme, že norná stěna z válcované oceli, kotvená do šikmého čela přímo (zabetonovat) nebo pomocí chemických kotev; 2x podpěra v rozích norné stěny (např. L nebo U profil). Detail kotvení projektant nspecifikoval, necháváme na zhotoviteli.

V Pardubicích dne 3.3.2023

.....
Mgr. Denisa Vévodová
člen komise veřejné zakázky
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Státní pozemkový úřad