

GEOCENTRUM, s.r.o.tř. Kosmonautů 1143/8B
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1098539537VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 14.06.2018

Věc: Vyjádření k DSP akce „Realizace společných zařízení KoPÚ Březná“

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost – vyjádření k PD-stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV s názvem : „**Realizace společných zařízení KoPÚ Březná, výstavba polních cest a mostní konstrukce**“ parc.č dle předloženého katastrálního snímku v k.ú. Březná. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná výše uvedená stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno


souhlasíme s realizací výše uvedené stavby, dle předloženého snímku z PD, za následujících podmínek:

- **polní cesty v souběhu s vedením 22kV budou svou nejbližší částí – krajnicí vzdáleny od krajního vodiče 2m (na obě strany) tzn. od osy vedení resp. od paty podpěrného budou vzdáleny 3,5m**
- **v případě křížení, ale i souběhu, nesmí dojít, při terénních úpravách, ke snížení minimální výšky vodičů nad terénem tj. 6m**
- nutno požádat o vyjádření k existenci sítě distribučních vedení v předmětné lokalitě a to na portále ČEZ Distribuce, a.s.
- v případě dotčení zemních kabelových vedení v předmětné lokalitě, dle vyjádření k existenci sítí, je potřebné, v rámci zpracování DSP, skutečnou trasu a hloubku podzemního vedení protokolárně vytyčít pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od podpěrných bodů VN a 1,5m od podpěrného bodu NN, po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby**
- **před vydáním stavebního povolení požadujeme předložit k odsouhlasení prováděcí projektovou dokumentaci**

Toto vyjádření neslouží k rezervaci příkonu, lze jej použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava



DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

246