

Designtec s. r.o.
Náklo 66
783 32 Náklo

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-5146/2018/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 23.7.2018

Realizace společných zařízení KoPÚ Březná - SO 06 Most M7

(k.ú. Březná, ORP Zábřeh, kraj Olomoucký; ČHP 4-10-02)

Charakteristika akce:

Jedná se DSP kompletní rekonstrukce stávajícího mostu k.ú. Březná přes VVT Březná. PD zpracoval Ing. Radek Šiška v 03/2018, investorem je Státní pozemkový úřad.

Stávající most bude odstraněn a postaven nový: NK monolitická ŽB rámová konstrukce o jednom poli, světlost 7,6 m, šířka 6,10 m, kapacita mostu se oproti původnímu mostu zvětší, normového převýšení nelze dosáhnout z důvodu přelévání sníženého úseku silnice už při Q5 (hydrotechnické posouzení Ing. Gimun 2018).

V místě konstrukce se provede odtěžení naplavenin v délce cca 35 m a úprava nivelety na jednotný sklon. Dno a svahy koryta pod mostem budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do vzdálenosti cca 1 m na návodní straně a 1,9 m na povodní straně. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem šířky 0,5 m a hl. 0,8 m, za prahem bude napojení na přírodní koryto provedeno kamennou rovnatinou o hmotnosti min. 200 kg. Zábradelní svodidlo, které je plánováno k usazení na konstrukci budoucího mostu bude rozebíratelné. Odvodnění je řešeno sklonem vozovky a následným vsakem do terénu.

Součástí záměru je i kácení 2 kusů dřevin: vrba o obvodu 1,26 m a platan o obvodu 1,26 m.

Přímým správcem VVT Březná je Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk. Lokalita leží v záplavovém území. Souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Březná od pramene po ústí do toku Moravská Sázava ID VÚ : MOV_0250.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (**vodní zákon**) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního

stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

II. Vyjádření správce VVT Březná

Jako správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Šumperk) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Bude dodržena původní niveleta dna upraveného toku - bez násosů.
2. Břehové a dnové opevnění koryta bude výškově a sklonem navazovat na okolní upravené koryto vodního toku.
3. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku ani v záplavovém území.
4. Ulpělý materiál na konstrukci mostu (zvláště po povodni), který může mít negativní vliv na plynulý odtok vod korytem příp. průběh povodně, musí být bezprostředně odstraněn vlastníkem nebo správcem mostu.
5. Zařízení staveniště nebude umístěno v blízkosti vodního toku.
6. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
7. Správce toku VVT Březná souhlasí s kácením dvou dřevin, a to vrby o obvodu 1,26 m a platanu o obvodu 1,26 m v souvislosti se stavbou mostu. Dřevní hmota z těchto dvou stromů náleží vlastníkovu pozemku, na kterém se nachází.
8. Přímemu správci VVT, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Petr Březina, Temenická 52, Šumperk, tel. 583 301 293, 724 623 873, brezina@pmo.cz) bude min. v týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních dnů, přímým správcem budou odsouhlaseny v průběhu stavby i práce na opevnění koryta.
9. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál odstraněn. Dno a svahy koryta vodního toku budou v místech poškození stavbou opraveny dle původních parametrů a v místě chybějícího travního drnu ohumuseny a osety travním semenem. Terén v záplavovém území bude po stavbě upraven do původní nivelety.

10. Přímý správce bude přizván v časovém předstihu min. týden k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu investor předloží zaměření skutečného provedení stavby (vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JT SK) v tištěné i digitální formě.
11. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Doporučujeme:

Prvky v blízkosti mostu (chodníky, obrubníky, krajnice, sjezdy apod.) uzpůsobit pro pojezd (přejezd) těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t, používané při správě a údržbě toků. Toto opatření je navrženo pro případ, kdyby se z konstrukce mostu musel odstraňovat naplavený materiál např. vyvrácený strom při povodních apod.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu, kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, ☎ 585711213, fax 585711215. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat, předpokládaná doba realizace
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Biza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk