PRÁH - KM 0.07924



PRÁH 1 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,5m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 109,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 18,0kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

DP 3 - KM 0.13724



PRÁH 2 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,5m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 108,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 18,0kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

DP 4 - KM 0.18724



PRÁH 3 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,5m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 108,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 17,5kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

DP 5 - KM 0.23724



PRÁH 4 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,4m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 101,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 16,9kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

DP 6 - KM 0.28724



PRÁH 5 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 4,2m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 178,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 23,70kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

DP 7 - KM 0.33727



PRÁH 6 – šířky 400mm
- CELKOVÝ OBJEM BETONU = 2,7m3
- TŘÍDA BETONU = C25/30 XF3
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (KARI SÍTĚ) = ø8mm, OKA 100/100mm (KY49) PŘI OBOU LÍCÍCH = 115,0kg (POČÍTÁNO S 10% REZERVOU NA PROŘEZ, KRYTÍ, APOD.)
- MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) = ø8mm (DÉLKA 900mm) á 200mm = 18,50kg
- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm
- TŘÍDA POUŽITÉ OCELI B500B (10 505 R)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT A OŠETŘOVAT DLE ČSN EN 13670

ZODP.PROJEKTANT: Ing.Vítězslav Pavel
VYPRACOVAL: David Valenta
KONTROLOVAL: Ing.Vítězslav Pavel
KRAJ: Vysočina
OBEC: Obratan
K.Ú.: Obratan
STAVEBNÍK: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Sborače 1317, 393 01 Pelhřimov
STAVBA: VN5-VN9, revitalizace ÚSES a PEO v k.ú. Obratan "Protierozní opatření v k.ú. Obratan"
OBSAH: Betonové prahy

VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	19/2022
DATUM	08/2022
MĚŘÍTKO	1 : 50
FORMÁT	10 A4
STUPEŇ PD	JPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.15

ČÍSLO PARE