

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 A Č. 7

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Kučlín cesty
Sp. značka / č.j.:	SP3289/2023-508207 / SPU 131878/2023/508207/Kaš
UID dokumentu	spudms00000013504422
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Kučlín cesty, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.03.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a č. 7. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost č. 6 ze dne 31.03.2023:

Dotaz č. 1:

V reakci na odpověď na žádost č. 3 ze dne 29.3.2023 souhlasím s tím, že součástí PD jsou výkresy příčných řezů. Ani v jednom případě se ovšem nejedná o vzorový řez konstrukcí vozovky, ze kterého by byla patrná např. dimenze drenážní rýhy, typ navrhovaného potrubí nebo materiál krajnice. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr řeší podélnou drenáž uvedením kumulované položky „212751104 - Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100“ je rozměr rýhy potřebný pro nacenění objemu použitého kameniva. Na základě výpočtu množství v materiálové položce „69311080 - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m²“ lze sice odhadnout obvod a tím i průřez drenážní rýhy, nicméně tato informace nemá oporu v PD. Uchazeč tímto tedy žádá alespoň o slovní potvrzení typu navrženého drenážního potrubí, hloubky a šířky rýhy, typu geotextilie a frakce kameniva pro obsyp.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto doplňuje a uveřejňuje novou přílohu č. 11 Vzorové příčné řezy v *pdf, ze kterých jsou patrné výše uvedené dotazy na rozměry ohledně drenáží a jejich skladby.

Dotaz č. 2:

Uchazeč se domnívá, že výkaz výměr neobsahuje navazující položky pro zřízení trativodů / drenážních rýh – výkop rýhy a likvidace výkopku. Doplní zadavatel tyto položky?

Odpověď na dotaz č. 2:

Kubatura pro výkop liniové drenáže je obsažena v položkách pro odkopávku pro jednotlivé cesty a dále zahrnuta do odvozu zeminy.

Žádost č. 7 ze dne 31.03.2023:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě (ve všech SO) se uvádí jako vrchní vrstva komunikace: Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 40 mm.

Ve výkazu výměr je uvedena vrchní vrstva komunikace: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) z modifikovaného asfaltu tl. 40 mm.

Nelze uvedené informace porovnat se vzorovým řezem.

Otázka č. 1:

Který z uvedených materiálů je platný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Materiál pro vrchní vrstvu komunikace je platný dle výkazu výměr, tj. – Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 03.04.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Přílohy

Příloha č. 11 - Vzorové příčné řezy