

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ Řehlovice, Stadice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP2847/2023-508207 / SPU 137173/2023/508207/Kaš
<b>UID dokumentu</b>	spudms00000013512753
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Řehlovice, Stadice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 31.03.2023 žádost o doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, a zároveň provádí změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost ze dne 31.03.2023:

### **Dotaz č. 1:**

Ve skladbě komunikace uvedené v PD je uveden „Infiltrační postřik kation. asf. emulzí“ v množství 1,0 kg/m<sup>2</sup>. Ve výkazu výměr je ovšem uvedena pol. č. 57311112 - Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m<sup>2</sup>. Má být při realizaci infiltrační postřik opatřen posypem z kameniva či nikoliv, resp. objasní zadavatel rozpor?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

V soupisech prací je uvedena chybná položka, při realizaci má být použit „Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,0 kg/m<sup>2</sup> (HSV – 573191111)“, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Zadavatel tímto uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 4 - Soupisy prací – aktualizované, ve které je zapracována změna položky č. 57311112 „Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m<sup>2</sup>“ na položku 573191111 „Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,0 kg/m<sup>2</sup>“.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

**Datum: 19.04.2023**

**Hodina: 09:00**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 05.04.2023

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

**Přílohy**

Příloha č. 4 - Soupisy prací – aktualizované