

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Petra Fuxová, vedoucí Oddělení pozemkových úprav
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněžves u Rakovníka
Sp. značka / č. j.:	SP3682/2023-537101 / SPU 152316/2023
UID:	spudms00000013541019
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 17.04.2023 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz 1:

„Dobrý den.

Příloha ZD VV neobsahuje položky pro naložení a přesun ornice, která se bude rozprostírat. Doplní objednatel chybějící položky?

Děkuji“

Odpověď zadavatele:

Po konzultaci s projektantem uveřejňujeme upravený rozpočet v položce 13 SO 1.1 úprava zátopy o přesun ornice. Dále projektant k věci uvedl: „Stávající přesun byl na mezideponii do 50 m (součástí položky sejmutí ornice). Stávající přesun byl myšlen vyhrnutím na strany parcely jako mezideponii a poté rozprostření zpět na hráz. Přidána tedy doprava z mezideponie. Doprava tedy bude aktuálně dle rozpočtu probíhat: sejmutí ornice s dovozem na mezideponii (součástí sejmutí ornice je doprava do 50 m) a poté na hráz 50-500 m.“

Přikládáme opravený výkaz výměr pro stavbu ve formátu xls a unixml. Příložené soubory nahrazují dříve uveřejněné výkazy výměr.

Zadavatel prodlužuje termín pro nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 27.04.2023
Hodina: 9.00 hod

V Praze dne 17.04.2023

.....
Ing. Petra Fuxová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav