



Čech – Engineering, a.s.
Nádražní 545/166
Ostrava
702 00

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/002276/2018	LCR0019104/2018	18. 5. 2018
VYŘIZUJE	TELEFON	MOBIL	E-MAIL
Ing. Lucie Šponerová	956 951 231	724 525 008	lucie.sponerova@lesy.cz

Věc: „Realizace SZ navržených v KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa“

investor: Státní pozemkový úřad, Husova 2003/13, 741 11 Nový Jičín

ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

*zhotovitel projektové dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5,
702 00 Ostrava*

budoucí vlastník a správce: Město Fulnek

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeny Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, jsou správcem vodního toku Salaš (č.h.p. 2-01-01-092, IDVT 10216525) v k.ú Fulnek. Koryto vodního toku není upraveno, správce toku zde neeviduje majetek, koryto toku má vlastní potoční parcelu (parc.č. 1926 k.ú. Fulnek, vlastníci: ČR, právo hospodařit s majetkem státu: LČR, s.p.).

V předložené projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentaci pro zadání stavby (DZS) je řešena v rámci „SO 101 Hlavní polní cesta C1“ rekonstrukce stávající polní cesty, která je situována mimo zastavěnou část obce. Směrově a výškově je polní cesta navržena po stávajícím terénu s případnými směrovými a výškovými změnami. Ve stávající komunikaci se nacházejí dva propustky - propustek P2 kříží koryto vodního toku Salaš v říčním km 0,450. V rámci opravy tohoto propustku bude provedeno jeho pročištění, vtok a výtok bude opevněn kamenem uloženým do betonu, bude osazeno ocelové zábradlí a betonová římsa.

Správce vodního toku Salaš souhlasí s vydáním stavebního povolení a realizací výše uvedené stavby za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Opevnění vtoku a výtoku propustku P2 bude plynule navazovat na stávající břehy a dno koryta toku. Vybudované opevnění zůstane v majetku a správě investora resp. budoucího vlastníka stavby.
2. Vzhledem k tomu, že dle záborového elaborátu dojde k dočasnému a trvalému dotčení parcely koryta vodního toku (p.č.1926 k.ú. Fulnek), požadujeme před vydáním stavebního povolení provedení majetkoprávního vypořádání (kontakt: ing. Michal Tošenovský tel. 956 951 238, 725 257 823, e-mail: michal.tosenovsky@lesy.cz).
3. Po ukončení stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu, bude správce toku vyzván k převzetí dotčeného úseku toku.

4. Správce toku upozorňuje, že nezodpovídá za případné škody na propustku, které vzniknou v důsledku povodňových průtoků v korytě vodního toku Salaš.
5. Realizaci SZ navržených v KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa nesmí dojít k omezení práv a zájmů správce toku, která jsou dána Zák.č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
6. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
v zastoupení
Mgr. Jiří Mlčoušek
vedoucí pracoviště v Krnově

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

