



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín



VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 24. 04. 2018
NAŠE ZN.: SSMSK/2018/10766

VYŘIZUJE: Ivo Kolář
TEL.: 555 531 355, 556 701 460-1
FAX: 556 710 139
EMAIL: nj.podatelna@ssmsk.cz

DATUM: 29. května 2018

ČECH-ENGINEERING, a.s.
Nádražní 545/166
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava



Realizace SZ navržených v KoPÚ v k.ú. Fulnek – 1. etapa – stanovisko k dokumentaci

Dle předložené dokumentace (koncept DPS) je záměrem investora v rámci KoPÚ v k.ú. Fulnek „Realizace SZ navržených v KoPÚ v k.ú. Fulnek – 1. etapa“ obsahující stavební objekty:

SO 101 – hlavní polní cesta C1

SO 102 – hlavní polní cesta C3 a C5

SO 101 – hlavní polní cesta C1 nedojde k dotčení pozemků ani staveb v majetku Moravskoslezského kraje - majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín.

SO 102 – hlavní polní cesta C3 a C5 dojde k dotčení silničního tělesa komunikace III/04738 v km 1,855 vlevo ve směru provozního staničení komunikace.

V rámci **SO 102.1 – hlavní polní cesta C3** dojde k dotčení komunikace III/04738 rekonstrukcí stávajícího napojení sjezdu z pozemku p.č. 1933 k.ú. Fulnek na komunikaci II/04738.

Vlastníkem pozemku parcela č. 1935 k.ú. Fulnek, který náleží k silnici III/04738, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště v Novém Jičíně na LV č. 533 je Moravskoslezský kraj. SSMSK středisko Nový Jičín v souladu se zřizovací listinou vykonává vlastnická práva k silničnímu pozemku a stavbě silnice III/04738.


Komunikace III/04738 je zařazena do silniční sítě Moravskoslezského kraje, z tohoto důvodu se na silniční pozemek a stavbu silnice vztahuje ochrana podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky stavební úpravy napojení sjezdu, povinnosti stavebníka

1. Objekt sjezdu byl prokazatelně zřízen před účinností zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, připojení bylo povoleno dle legislativy platné v době zřízení sjezdu. Pro zajištění práva spočívajícího v provozování, v právu vstupu a vjezdu, v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním sjezdu vlastník sjezdů požádá vlastníka pozemku o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ v termínu do 6 měsíců ode dne dokončení stavební úpravy napojení sjezdu.
2. Stavební úprava sjezdu bude provedena dle odsouhlasené dokumentace na základě platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ke stavební úpravě napojení sjezdu.

3. Zvláštní užití silničního tělesa (§25 odst. 6) písm. c)3 zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů) bude realizováno na základě platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
4. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu“. Nájem je dle interní směrnice SSMSK středisko Nový Jičín IS/TPÚ/04/13 zpoplatněn.
5. V termínu před zahájením prací v silničním tělese komunikace převezme stavebník dotčenou část komunikace od SSMSK střediska Nový Jičín formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací na zřízení/stavební úpravě sjezdu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení sjezdu a předá dotčenou část komunikace zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
6. Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/04738 bude realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schválené částečné uzávěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.
7. Obecné technické řešení napojení sjezdu:
 - Napojení sjezdu bude zřízeno plynulým napojením na vozovku a krajnici přes stávající otevřený silniční příkop. V místě napojení sjezdu na vozovku komunikace bude živičný kryt vozovky zařezán v přímém směru, v hraně vozovky bud zřízen dvojřádek z žulových kostek 100x100x100mm do betonového lože.
 - Ve dně silniční příkopy (v provedení dle ČSN 73 6101 je hloubka silničního příkopu 0,80-0,90m) budou uloženy roury dle §12 vyhl. č. 104/1997 Sb., které budou uloženy tak, aby nebránily volnému průtoku vod.
 - **V rozsahu silničního tělesa komunikace nesmí niveleta napojení sjezdu v žádném případě přesahovat niveletu živičného krytu vozovky komunikace.**
 - Zpevnění dna silničního příkopu typizovanými betonovými tvárnicemi (bet. žlaby) do vzdálenosti 1,00m u vtoku a 1,00m u výtoku sjezdu.
 - Po obou stranách sjezdu budou zřízeny šikmé svahy ve sklonu max. 1:2
 - Svahy budou stavebně zabezpečeny proti sesunu a růstu zeleně (např. dlažba, kamenný obklad ...).
 - Stavební úpravou napojení sjezdu a jeho užíváním nesmí být narušeny ani zhoršeny odtokové poměry komunikace. Vlastník sjezdu provede technické zabezpečení sjezdu proti odtoku vody ze silničního tělesa na okolní pozemky popř. k nemovitostem na svůj náklad.
 - Sjezd bude proveden v bezprašné povrchové úpravě minimálně v rozsahu sil. tělesa.
8. Majetkový správce komunikace III/04738 neručí za veškeré případně vzniklé škody na objektech sjezdů v rámci zimní a běžné údržby komunikace. Současně neručí za případně vzniklé škody, které vzniknou vlastníkově (uživateli) přilehlého pozemku nebo nemovitosti, na který je sjezd zřízen a to v případě, že nezabezpečil svůj majetek před stékáním vod ze sil. tělesa stavební úpravou sjezdu.
9. Případná změna vlastníka nebo uživatele sjezdu bude neprodleně písemně oznámena SSMSK středisko Nový Jičín.
10. Z důvodu zabezpečování zimní údržby komunikace lze zemní a stavební práce v sil. pozemcích nebo v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK střed. Nový Jičín provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
11. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. v platném znění.

12. V termínu do zahájení řízení o umístění, povolení nebo ohlášení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) předloží stavebník podrobnou dokumentaci stavební úpravy napojení SO 102.1 hlavní polní cesty C3 na komunikaci III/04738 se zapracováním výše uvedených technických podmínek k odsouhlasení. Odsouhlasená, podrobná dokumentace stavební úpravy napojení SO 102.1 hlavní polní cesty C3 na komunikaci III/04738 tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.
13. Toto vyjádření má platnost do dvou let od data vydání.



v. 2. 

Ing. Zbyněk Kubala
vedoucí střediska Nový Jičín

Příloha

Na vědomí

vedoucí provozního úseku - zde

