

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník
Sídlo:	Bezručova 109, 276 01 Mělník
Zastoupený:	Ing. Oldřichem Smolíkem – vedoucím Pobočky Mělník
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta C19 v k.ú. Malý Újezd
Sp. značka / č. j.:	SP3173/2023-537207 / SPU 158514/2023
UID dokumentu:	spudms00000013555035
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržela dne 19. 4. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Přesné znění žádosti:

1) V projektové dokumentaci je uveden propustek P1 ze ŽB trub DN600 dl. 11m. V soupisu prací tento propustek chybí. Je zřízení propustku P1 součástí této zakázky?

2) V případě propustku P2 má být podle technické zprávy stávající bet. rámový propustek kompletně odstraněn včetně podkladních konstrukcí. Součástí soupisu prací je pouze Bourání trubního propustku do DN 500 - pol.č.48 v SO 101. Bude vybourání rámového propustku doplněno resp. je položka č. 48 správně definována?

Zadavatel podává následující vysvětlení:

K dotazu č. 1:

Z Technické zprávy - úprava délky komunikace je patrné, že propustek P1 nebude v rámci této stavby realizován, dojde pouze k povrchové úpravě komunikace pomocí recyklovaného materiálu, viz. Technická zpráva.

K dotazu č. 2:

Ano, položka č. 48 je definována správně, neboť jako měrná jednotka je uvedeno kpl, což znamená kompletně. Položka č. 48 obsahuje veškeré práce k odstranění propustku P2 tak, jak je uvedeno v Technické zprávě. Celková nová realizace propustku P2 je součástí předloženého rozpočtu.

V Mělníku dne 19. 4. 2023

.....
Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník