



Sweco Hydroprojekt a.s. o.z. České Budějovice, Zátkovo nábr. 7, 370 21		
Došlo dne: 21. 12. 2016		
Evid.č.: 1826	Pověřená Kubíková	Přiděl.: MMA'z

Sweco Hydroprojekt a.s.
 Zátkovo nábrží 7
 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

 NAŠE ZNAČKA
 1090601597/794

 VYŘIZUJE / LINKA
 M. Cicvárek/ 840 840 840

 MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
 M.Boleslav/14.12.2016

Vyjádření ke stavbě

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě: polní cesta HC1 – interakční prvek IP – 2 – k.ú. Jestřebice u Kokořína, polní cesta HC4 s příkopem – interakční prvek IP2, k.ú. Jestřebice u Kokořína

Při stavbě polních cest je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a 33 3301.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sitím (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
 zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem

Michal Cicvárek
technik Správy energetického majetku VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.

