

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Rokycanova 114  
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

e-mail / 12.1.2021

1112627843

Mačát / 800 850 860

- / 15.1.2021

**Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.**

**Pro akci: „Polní cesta C12 – k.ú. Karle, Ostrý Kámen“**

Dobrý den,

Dne 12.1.2021 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání aktualizovaného souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Polní cesta C12 – k.ú. Karle, Ostrý Kámen“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy - podzemního kabelového vedení VN 22kV v provozování ČEZ Distribuce, a. s. + trafostanic 22/0,4 kV (SY\_1330, SY\_1331, SY\_1332) v cizím vlastnictví.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti podzemního kabelového vedení VN 22 kV a cizích trafostanic 22/0,4 kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení VN a trafostanici k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení VN, trafostanice a uzemňovací soustavy
- pro veškeré zemní práce, výstavbu polní cesty, kanalizace a příp. další infrastruktury musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dalších ČSN a PNE
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- 

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- podzemní kabelové vedení NN a jeho ochranné pásmo nesmí být dotčeno žádnou stavbou, oplocením, ani základem v zemi
- v případě křížení kabelového vedení bude nutné jejich uložení do chrániček
- při nedodržení vzdáleností od kabelu, nebo stavební kolizi s ním, bude nutné toto řešit dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou distribučního zařízení
- přeložení stávajícího podzemního kabelového vedení VN 22kV v kolizi se stavbou polní cesty, vč. přeložení kabelů VN 22kV do chrániček bude řešeno dle smlouvy o přeložce č. 8120057541...
- v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení rovněž montéry Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem

Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02