

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP3382/2023-537101 / SPU 155347/2023
<b>UID:</b>	spudms00000013548613
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 18. 4. 2023 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Zadavatel podává následující vysvětlení:

### Dotaz:

Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazy k položkám výkazu výměr.

Můžete prosím vysvětlit, co znamená 70 % vápna u položek 585910630 – Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70 % vápna?

Položky 564762111 – Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm již obsahují výplňové kamenivo o zrnitosti max. (D) = 16 mm, a proto máme za to, že posyp na krytu z vibrovaného štěrku již nemá být realizován. Konkrétně se jedná o položky posypu 571903111 a 571906111. Budou tyto položky vymazány z výkazu výměr?

Děkujeme.

### Odpověď:

Dle sdělení projektanta, se procentní údaje týkají obsahu vápna v daném pojivu (takto je položka specifikována podle URS).

Následný posyp vibrovaného štěrku zajišťuje doplnění kostry a udržení prašného krytu při provozu. Položky by neměly být vypuštěny.

**Termín pro podání nabídek je momentálně prodloužen do 28. 4. 2023 do 9:00 hod z důvodu zajištění vypracování posudku na zatřídění asfaltového odpadu podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., viz Vysvětlení ZD č. 4 uveřejněné na profilu zadavatele dne 6. 4. 2023. Po zpracování zmíněného posudku na zatřídění asfaltového odpadu Zadavatel uveřejní Změnu / doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu a lhůta pro podání nabídek bude přiměřeně opětovně prodloužena.**

V Praze dne 20. 4. 2023

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  
v z. Ing. Petra Fuxová