



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VZD INVEST s.r.o.  
Tereza Vágnerová  
kpt. Nálepky 2332  
530 02 Pardubice

Prostějov, 17.08.2022

**Nesouhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

**Nadzemní vedení VVN**

**Podzemní vedení NN**

**Nadzemní vedení NN**

**Nadzemní sdělovací vedení**

Název stavby: **PD - Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3, k.ú. Hrušky u Brna**

Místo stavby: k.ú. Hrušky u Brna (648728), žadatelem vyznačené zájmové území

**Nesouhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.**

**Pro posouzení stavby je nutné v situaci zakótovat výkopy od podpěrných bodů nadzemního vedení NN (výkopy je nutné provádět v min. vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob). Dále dodat řezy stavby se zakresleným a zakótovaným nadzemním vedením NN z míst, kde dochází ke kolizi s nadzemním vedením NN (polní cesta s vyústěním drénu do potoka, jednotlivé tůně). SO-05 Vedlejší polní cesta C10 je nutné umístit mimo stávající podzemní vedení NN. Doplněnou dokumentaci pošlete na email: [silvie.grulichova@egd.cz](mailto:silvie.grulichova@egd.cz) pro opětovné posouzení.**

**EG.D, a.s.**

Regionální správa  
Prostějov  
Poděbradovo nám.  
1588/2,2a  
796 01 Prostějov  
[www.egd.cz](http://www.egd.cz)

Silvie Grulichová  
T +420-58232-3824  
[silvie.grulichova@egd.cz](mailto:silvie.grulichova@egd.cz)

Naše značka  
S46170-27066021

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400



**Kontakty správců zařízení:**

**VVN:**

Správa vedení VVN, Pavel Doušek, tel.: 58232-3838,  
mail: pavel.dousek@egd.cz

**VN+NN:**

Regionální správa, Jiří Jančík, tel.: 58232-3835, mail: jiri.jancikml@egd.cz

**Sdělovací vedení:**

Správa přenosů dat a radiové sítě, Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949,  
mail: zdenek.pikula@eon.cz

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno