

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4**

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba polní cesty C2 a větrolam IP7 v k.ú. Strachotín
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP3592/2023-523101 / SPU 171915/2023
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000013581249
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 26.4. 2023 požádal jeden z dodavatelů, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 1:**

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 v části „Cesta“ je položka č. 10 „RP01 – D+M Chrániček pro závlahy“ v množství 15 m bez jakékoliv technické specifikace (materiál, profil, zda se jedná o dělenou chráničku či nikoliv...) Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Vzhledem k neexistenci technické dokumentace k závlahám a nepřesné specifikace trasy závlah, bude v rozpisu prací naceněna plastová dělená chránička DN 110.

**Dotaz č. 2:**

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 v části „Cesta“ je položka č. 11 „RP02 – D+M Obnova a znovu propojení melioračního potrubí“ v množství 20 m bez jakékoliv technické specifikace (materiál, profil potrubí, typ spojů apod.) Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Vzhledem k neexistenci technické dokumentace k závlahám a nepřesné specifikace trasy závlah, bude v rozpisu prací naceněna výměna původního potrubí potrubím PP DN 125, SN 10 a napojení na stávající potrubí se zatěsněním studniční pěnou.

**Dotaz č. 3:**

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 v části „VRN“ je položka č.2 „Oprava stávající přístupové cesty mezi státní silnicí a polní cestou.“ v množství 1 kpl. Oprava komunikace definovaná měrnou jednotkou komplet je zcela nevyhovující a zavádějící. K položce rovněž chybí jakákoliv specifikace provedení opravy, zda se jedná

například o rozprostření recyklátu nebo zda se má jednat o provedení asfaltové vozovky včetně podkladních vrstev.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky a určení přesného rozsahu v odpovídajících jednotkách.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Jedná se o opravu stávající přístupové cesty o délce 200 m, šířky 3,0 m s povrchem ze zahliněného štěrku. Po ukončení stavebních úprav bude nutné uvedení do původního stavu formou srovnání a zhutnění povrchu, doplnění dvou kolejí kamenivem ŠD 0/63 v množství 0,15 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, v šířce koleje 1 m, včetně uzavření novou obrusnou vrstvou 100 mm ŠD 0/32.

**Dotaz č. 4:**

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 v části „VRN“ je položka č.3 „Náklady na publicitu“ bez jakékoliv specifikace.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Jedná se o zajištění 2 ks informačních tabulí pro publicitu z trvanlivého voděodolného materiálu – formát A3, včetně montáže. Tabule musí být připevněny na stabilním (kovovém) sloupku, který bude pevně zapuštěn do země. Na tabulích bude uvedena textová část + tabulková část (rozpis finančního zabezpečení na realizaci). Obsah bude upřesněn v rámci realizace stavby.

**Dotaz č. 5:**

V soupisu prací objektu SO 02 – Polní cesta 0,156 – 1,168 v části „VRN“ je položka č.9 „Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy“ bez jakékoliv specifikace, přičemž položky pro vyčíslení poplatku za uložení odpadu jsou součástí soupisu prací a jednotlivých částí stavby.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace položky případně její odstranění.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Jedná se o likvidaci komunálního odpadu a dalšího nespecifikovaného odpadu (např. obalové materiály) vzniklého během stavby.

**Dotaz č. 6:**

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněné dne 26. 4. 2023 zadavatel upravuje požadavek na technickou kvalifikaci. Zadavatel požaduje min. 2 obdobné stavební práce, přičemž součet cen těchto zakázek musí být minimálně ve výši 8 000 000 Kč bez DPH. Ze zadávací dokumentace ani z vysvětlení není zřejmé, zda účastník splní technickou kvalifikaci v případě, kdy doloží například 3 obdobné stavby jejichž součet cen bude ve výši překračující 8 000 000 Kč bez DPH (obdobně pro 4 a více staveb).

Žádáme zadavatele o upřesnění tohoto kvalifikačního kritéria.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

Zadavatel mění požadavek na splnění technické kvalifikace dle čl. 8.1 zadávací dokumentace, v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona následovně:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval **2 obdobné stavební práce** (stavebních zakázek) charakteru dopravních

staveb - konkrétně **pozemní místní a účelové komunikace komunikací s asfaltobetonovým povrchem (polní cesty, místní komunikace, dopravní stavby areálových komunikací a zpevněných ploch pro průmysl, obchod a zemědělství, mimo chodníků, odstavných ploch a parkovišť) nebo komunikace v obcích, silnice I., II. a III. třídy, dálnice a silnice dálničního typu v součtu jejich cen ve výši min. 8 000 000 Kč bez DPH.**

**Sdělení zadavatele:**

Zadavatel dále informuje, že **výše předpokládané hodnoty** veřejné zakázky, čl. 2.3 zadávací dokumentace, ve znění Vysvětlení č. 3, se z původní částky **15 924 585,90 Kč bez DPH** vlivem zaokrouhlení na celé sto koruny mění na novou částku ve výši **15 924 600 Kč bez DPH.**

V Brně dne: 27.4.2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj