

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745 / 41
79601 Prostějov

Značka: 9773/V015277/2021/TA

Ostrava, dne: 26.5.2021

Věc: Realizace SZ v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Investor: Státní pozemkový úřad

Popis stavby:

Předložená žádost řeší stavbu "Realizace SZ v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa" na pozemku parc.č. 1453, a dále pozemcích dle předložené situace v k.ú. Lhotka u Frýdku-Místku.

Jsou navrženy nové zpevněné plochy o konstrukční vrstvě 480 mm z asfaltobetonu. Dle předložené PD budou při křížení vodovodu DN 50 PE v majetku SmVaK Ostrava a.s. do konstrukce polní cesty usazeny 2 ks silničního panelu rozměrů 3,0 x 2,0 x 0,15 m. Tyto budou osazeny na 5 cm lože ze ŠD na pláni. Na panely budou provedeny ostatní konstrukční vrstvy polní cesty (VŠ, ACP16+, ACO11).

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**, viz níže uvedené Přípomínky k předložené projektové dokumentaci.

Přípomínky k předložené projektové dokumentaci:

- Nesouhlasíme s osazením silničního panelu při křížení vodovodu DN 50 PE v majetku SmVaK Ostrava a.s. Požadujeme v daném úseku výměnu potrubí včetně osazení chráničky – viz níže.
- **Opravenou/doplňenou projektovou dokumentaci požadujeme opět předložit k posouzení, a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).**
SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Podmínky pro výměnu vodovodu včetně osazení chráničky na vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je nezbytné před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 402 143. Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- Materiál výměny vodovodu ve stávající trase požadujeme PE v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).
- V PD nutno řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora výše uvedené stavby. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s úpravou vodního díla. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.

- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Investor v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí) uzavře se SmVaK Ostrava a.s. dohodu o úpravě vodního díla z důvodu investiční výstavby. Pro potřeby uzavření této dohody nutno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz Bez uzavřené dohody nebude vydáno kladné stanovisko pro stavební povolení na stavbu, která úpravy vodního díla vyvolala.
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu vodního díla z důvodu investiční výstavby v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu požadujeme, aby investor stavby, která úpravu vodního díla vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, kontakty viz výše.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.