

Investor:

Žadatel:

AGPOL s.r.o.

Ivana Fraitová

Jungmannova 153/12

77900 Olomouc

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/0006**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Název akce: Hlavní polní cesta HC1 v k.ú. Topolná

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Mistřice, Topolná**

Katastr: **Mistřice II, Topolná**

Vlastní popis: **Topolná**

Datum vydání vyjádření: **06.01.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení je vydáváno pro investora stavby Obec Topolnou.

Jedná se o návrh nové zpevněné hlavní polní cesty HC1 v délce 996.5 m na místě stávající polní cesty z panelů. Polní cesta HC1 začíná napojením na silnici III/49724 a pokračuje jižním směrem v trase původní cesty a končí v jižní části na hranici k.ú. Topolná a k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště.

Dešťové vody z komunikace III/49724 ze strany napojení na polní cestu budou svedeny do navrženého levostrannému příkopu, který je součástí výstavby HC 1 P 5/30. Podélné uspořádání polní cesty je navrženo tak, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na silnici III/49724 (viz. podélný řez cestou) a nedocházelo tak k jejímu znečištění.

Při stavbě nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Upozorňujeme, že stavba se nachází na hranici a částečně zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Kněžpole PHO II b.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací stavby za níže uvedených podmínek:

Požadujeme dodržet opatření z kap. B.6 a) Souhrnné technické zprávy:

Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek (odstavení na předem určené, zpevněné plochy). Při havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat.

V případě havárie požadujeme informovat dispečink SVK, a.s. na tel. 572 552 137.

Upozorňujeme, že kanalizace pro veřejnou potřebu v řešené lokalitě a obci Topolná není v majetku ani provozování naší a.s.

Vyjádření si vyžádejte také od příslušného vlastníka a provozovatele sítí.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 5

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- C.3_koordinační_situace.dgn.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)