

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace polní cesty HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice
Sp. značka / č.j.:	SP4459/2023-505101 / SPU 175448/2023
UID:	spudms00000013587593
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 28.04.2023, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dobrý den,

jako zástupce uchazeče xxxxx o veřejnou zakázku " Realizace polní cesty HPC1 a HPC2 v k.ú. Plačovice" bych touto cestou rád požádal o vysvětlení/ doplnění zadávací dokumentace v následujících bodech:

1) Nikde se nám nepodařilo nalézt geotextilii splňující pevnosti v tahu 600/100 kN/m. Uvažoval projektant opravdu geotextilii těchto parametrů nebo spíše geomříž či jiný geosyntetický výrobek?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu

Odpověď:

Na základě výše uvedené žádosti zadavatel upřesňuje, že položku "Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100kN/m" v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb účastníci ocení s parametry dle projektové dokumentace, tj. "Polyesterová výztužná geotextilie schopná přenášet tahová napětí včetně horního překrytí celé sanační vrstvy hm. 800g/m²".

V Českých Budějovicích dne 02.05.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj