

VYJÁDŘENÍ K PD

SEZNAM :

- 1) PČR – DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT NYMBURK**
- 2) MĚSTSKÝ PODĚBRADY – KOORDINOVANÉ STANOVISKO**
- 3) HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
- 4) KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
- 5) OBECNÍ ÚŘAD KOUTY**
- 6) CETIN A.S.**
- 7) ČEZ DISTRIBUCE, A.S.**
- 8) VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, A.S.**
- 9) POVODÍ LABE, S.P.**



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát

KRPS-131690-1/ČJ-2021-010806-PPK

28. června 2021

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PDVDI PROJEKT s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10**Kouty – připojení účelové komunikace na PK – závazné stanovisko DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát Policie České republiky Nymburk jako příslušný orgán podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s připojením účelové komunikace na místní komunikaci v k. ú. Kouty u Poděbrad.

Připojení účelové komunikace a sjezdu na pozemní komunikaci musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání a bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci.

Připojení účelové komunikace na místní komunikaci bude doplněno o dopravní zařízení č. Z 11g.

Dopravní zařízení bude provedeno dle TP 58 Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání.


Dopravní zařízení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899.

Jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby, požaduje předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).



vedoucí DI Nymburk





Městský úřad Poděbrady

Odbor životního prostředí
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

ZE DNE: 3. 6. 2021
SPIS: MEUPDY/0031785/ZP/2021/ERo

rozdělovník

ZE DNE: 3. 6. 2021
NAŠE ČJ.: MEUPDY/0031785/ZP/2021/ERo
UKL. ZN.: 246 6 V/5

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM: 29. 6. 2021

Odbor životního prostředí, pověřený Městským úřadem Poděbrady k administraci koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti č. j.: MEUPDY/0031785/ZP/2021/ERo ze dne 3. 6. 2021, Vám zasílá

K o o r d i n o v a n é s t a n o v i s k o

zahrnující jednotlivá stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, MěÚ Poděbrady

1. odboru životního prostředí č. j.: MEUPDY/0032880/ZP/2021/ERo ze dne 29. 6. 2021.
2. odboru dopravy, č. j.: MEUPDY/0033016/DOP/2021/SGL ze dne 14. 6. 2021.
3. odboru výstavby a územního plánování, č. j.: MEUPDY/0035309/VUP/2021/MUH ze dne 16. 6. 2021.

k záměru:

„Polní cesta VC1 v k. ú. Kouty u Poděbrad“

[projektová dokumentace 3/2021, odpovědný projektant Ing. Miroslav Kučera]

investor stavby: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,
Pobočka Nymburk, IČO 01312774, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
zastoupen: **VDI Projekt s. r. o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10**

Příloha: výše uvedená stanoviska (4 listy)

otisk úředního razítka

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

VDI Projekt s. r. o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (ISDS)

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí (zde)

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (osobní doručení)




Městský úřad Poděbrady

Odbor životního prostředí
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

ZE DNE: 3. 6. 2021
NAŠE ČJ.: MEUPDY/0032880/ZP/2021/ERo
UKL. ZN.: 246 6 V/5

rozdělovník

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:



DATUM: 29. 6. 2021

Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí

Dne 3. 6. 2021 obdržel odbor životního prostředí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení vedené stavebním úřadem:

„Polní cesta VC1 v k. ú. Kouty u Poděbrad“

[projektová dokumentace 3/2021, odpovědný projektant



pozemek (KN): p. č. 344, 653, 654, 687
katastrální území: Kouty u Poděbrad

investor stavby: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha,
Pobočka Nymburk, IČO 01312774, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
zastoupen: VDI Projekt s. r. o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

K předloženému projektu sdělujeme následující:

Z hlediska nakládání s odpady - [redacted] Realizace záměru musí probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původcem odpadu musí být dodržovány povinnosti dle § 13 a 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dále budou dodržovány další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Z hlediska ochrany ovzduší - [redacted] Bez výhrad.

Z hlediska ochrany ZPF - [redacted] Bez výhrad.

Z hlediska státní správy lesů - [redacted] Výše uvedený záměr bude realizován ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, tedy v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Vzhledem k výše uvedenému je nutné **požádat o vydání závazného stanoviska - souhlasu** podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích „s umístěním stavby a využitím území ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa“, nebylo-li již toto závazné stanovisko vydáno (to neplatí, došlo-li ke změně v projektové dokumentaci). Příslušná žádost se seznamem doporučených náležitostí žádosti je umístěna na internetových stránkách Města Poděbrady „www.mesto-podebrady.cz“ (úřad – formuláře a žádosti – formuláře odboru životního prostředí), nebo si ji lze vyzvednout na odboru životního prostředí,

MěÚ Poděbrady. **Upozorňujeme, že bez tohoto závazného stanoviska nelze pokračovat v územním a stavebním řízení.**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny - [redacted] Bez výhrad. Se záměrem souhlasíme.

Z hlediska vodního hospodářství - [redacted] Cesta křížuje vodní linii Rybníční náhon ve správě Povodí Labe, s.p. Před vydáním stavebního povolení musí být vydán **souhlas vodoprávního úřadu** dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu § 16 vyhl. č. 183/2018 Sb. v platném znění, včetně příloh (stanovisko Povodí Labe, s.p.). **Bez tohoto závazného stanoviska nelze pokračovat v územním a stavebním řízení.**

Záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů.

Souhlasíme s odvodněním cesty zasakováním do okolního terénu.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem, jakožto i změny podléhající změně vydaného správního aktu vydávaného příslušným stavebním úřadem (např. změna stavby před dokončením apod.), případně jiným správním úřadem, **požadujeme projednat s MěÚ Poděbrady, odborem životního prostředí.**

Vzory jednotlivých žádostí jsou umístěny na stránkách Města Poděbrady
(www.mesto-podebrady.cz – úřad – formuláře a žádosti – formuláře odbor životní prostředí).

otisk úředního razítka

[redacted]
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

VDI Projekt s. r. o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (ISDS)

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí (zde)

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (osobní doručení)



Městský úřad Poděbrady

odbor životního prostředí
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

SPIS: MEUPDY/0039702/ZP/2021
ZE DNE: 02.07.2021

ZE DNE: 02.07.2021
NAŠE ČJ.: MEUPDY/0039702/ZP/2021/SCe
UKL. ZN.: 221 1.3 A/5

Rozdělovník

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

DATUM: 15.07.2021

Z á v a z n é s t a n o v í s k o

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající státní správu lesů (dále jen „orgán“) podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) citovaného zákona, a ustanovením § 11 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu,

v y d á v á s o u h l a s

podle § 14 odst. 2 lesního zákona:

pro žadatele „**Státní pozemkový úřad, IČ01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk**“, který zastupuje spol. VDI Projekt s.r.o., IČ28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha se záměrem „**polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad**“ (dle projektové dokumentace 3/2021, č. zakázky 12/21, zodpovědný projektant [redacted] spočívajícím v rekonstrukci a rozšíření stávající polní cestní sítě, na pozemku (KN) p.č. 344, k.ú. Kouty u Poděbrad, nacházejícího se v ochranném pásmu lesního pozemku, pozemku určeného k plnění funkcí lesa – ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, pozemku (KN) p.č. 341 a 693, k.ú. Kouty u Poděbrad a p.č. 298/2 a 298/3, k.ú. Křečkov. Skutečná vzdálenost záměru od lesního pozemku je cca 0 m a více.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

- Záměr musí být realizován dle schválené projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu nebo jiného příslušného orgánu státní správy.
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně blízkých pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona č. 289/1995 Sb.
- Pracemi a využitím pozemku nesmí dojít k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k omezení hospodaření na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
- Při pracích a využití pozemku nesmí dojít k poškození okolních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 - zejména kořenového systému a korun jednotlivých dřevin, v případě, jejich poškození je nutné poškozené části čistě zaříznout a zatřít fungicidním přípravkem.
- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládán žádný materiál ani technika a to ani dočasně.
- Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa nesmí být využívány k jiným účelům, jejichž využití k jiným účelům je zakázané.

- Po dokončení prací bude okolí přiléhající k dotčenému území uvedeno do původního stavu.

Dále vás upozorňujeme:

- Na povinnosti investora stavby, které vyplývají z § 22 lesního zákona č. 289/1995 Sb., („opatření na ochranu pozemku, stavby či zařízení před škodami“).**


Souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona je vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav nebo jejich ohlášení a je závazným stanoviskem podle správního řádu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Dne 02.07.2021 obdržel MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, žádost o vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona, čj.:MEUPDY/0039702/ZP/2021/SCe od žadatele „Státní pozemkový úřad, IČ01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk“, který zastupuje spol. VDI Projekt s.r.o., IČ28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha se záměrem „polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“ (dle projektové dokumentace 3/2021, č. zakázky 12/21, zodpovědný projektant [redacted]) spočívajícím v rekonstrukci a rozšíření stávající polní cestní sítě, na pozemku (KN) p.č. 344, k.ú. Kouty u Poděbrad, nacházejícího se v ochranném pásmu lesního pozemku, pozemku určeného k plnění funkcí lesa – ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, pozemku (KN) p.č. 341 a 693, k.ú. Kouty u Poděbrad a p.č. 298/2 a 298/3, k.ú. Křečkov.

Záměrem je rekonstrukce a rozšíření stávající polní komunikace, kdy pozemek byl vymezen za tímto účelem v rámci komplexních pozemkových úprav, ne vždy tedy stávající cesta odpovídá stavu v katastru nemovitostí, rámcově je však trasa vedení shodná. Součástí „rekonstrukce“ je i vytvoření sjezdů za účelem obhospodařování přilehlých pozemků, zejména zemědělských i když na cestní síť navazují i pozemky lesní a dále vytvoření interakčních prvků „remízů a zeleně“. Záměr se dotýká dvou lesních celků, kdy lze předpokládat, že vzhledem k určení komunikace jako polní cesty, nebude mít stav nový zásadní vliv na možnost obhospodařování lesních pozemků, jakožto i zajištění provozně technického stavu porostů přilehlých, tedy celkově možnosti plnění všech funkcí lesa bez podstatného omezení, nad stav stávající.

Orgán státní správy lesů, Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, provedl posouzení žádosti a na základě úplnosti předložených podkladů, vyjádření a skutečností mu známých v předmětné záležitosti, vydal souhlasné závazné stanovisko ve výše uvedené věci a stanovil podmínky pro realizaci záměru.

Příloha: situace stavby (2 listy)



odbor životního prostředí

Obdrží (na doručení):

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha (ISDS)

Na vědomí:


MěÚ Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (osobní doručení)

Obec Kouty, Kouty 50, 290 01 Poděbrady (ISDS)

eastbutton s.r.o., Vinohradská 2396/184, 13000 Praha (ISDS)

[redacted]
MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí (zde)

Príloha: situace stavby





MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor životního prostředí
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Č.j.: MEUPDY/0045183/ZP/2021/PSo
Spis. zn.: MEUPDY/0039700/ZP/2021/PSo
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Poděbrady, dne 28.7.2021

Ukl. zn.: 231.2
Skart. zn.: A/5

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), posoudil žádost, kterou dne 2.7.2021 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov,
kterého zastupuje VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, K Botiči 1453, Praha 10-Vršovice, 101 00
Praha 101**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad

na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Kouty
Identifikátor katastrálního území	671266
Název katastrálního území	Kouty u Poděbrad
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 344, 653, 654, 687 v katastrálním území Kouty u Poděbrad
Číselný identifikátor vodního toku	10178559
Název vodního toku	Rybniční náhon
Říční km vodního toku	2,58
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1038252; 690434

v tomto rozsahu:

Jde o stavbu nové zpevněné polní cesty na místě stávající polní cesty s částečně travnatým a částečně šterkovým povrchem. Cesta o délce 1575 m a šířce 4,5 m bude sloužit k propojení se sousedními obcemi. Součástí akce bude nový propustek přes vodní tok Rybniční náhon (IDVT 10178559). Dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího propustku DN 600 včetně spodní stavby a jeho nahrazení propustkem novým z potrubí DN 600 umístěným na plošném základu. Srážkové vody z komunikace budou svedeny do okolního nezpevněného terénu a následně zasakovány.

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky od vydání závazného stanoviska.

1. Při stavbě nebude navýšena stávající niveleta terénu.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. ze dne 26.7.2021 pod č.j. PLa/2021/026912

Dne 2.7.2021 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Poučení:

Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Souhlas podle § 17 odst. 3 vodního zákona je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů z.č. 186/2006 Sb.; z.č. 61/1988 Sb. a z.č. 157/2009 Sb. v případech uvedených v odstavci 1.

otisk úředního razítka

Samostatný referent - vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

1. VDI Projekt s.r.o., IDDS: qxzpnnu

zastoupení pro: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov

2. Obec Kouty, IDDS: 6n6bnqg

3. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2



Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

VÁŠ DOPIS ZN.: MEUPDY/0032808/ZP/2021/ERo

ZE DNE: 8. 6. 2021
NAŠE ZN.: MEUPDY/0033016/DOP/2021/SGL

Městský úřad Poděbrady
Odbor životního prostředí

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:


DATUM 14. 6. 2021

Vyjádření k záměru „Polní cesta VC1 v k. ú. Kouty u Poděbrad“ pro koordinované stanovisko

Městskému úřadu s rozšířenou působností v Poděbradech, odboru dopravy, jako silničnímu správnímu úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, byla předložena dokumentace výše uvedené stavby.

Po jejím prostudování vydává odbor dopravy, toto stanovisko:
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu polní cesty VC 1 v k. ú. Kouty u Poděbrad.

K předložené projektové dokumentaci nemá odbor dopravy žádné připomínky ani námítky, stavbou nedojde k zásahu do silnice II. nebo III. třídy ve správním obvodu Poděbrady.


referent silničního hospodářství



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY
Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz

Č.j.: MEUPDY/0035309/VUP/2021/MUH
Spis. zn.: MEUPDY/0031787/VUP/2021/MUH
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Poděbrady, dne 16.6.2021
Vypraveno, dne 16.6.2021

Ukl. Zn.: 327

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči č.p. 1453/6
Praha 10-Vršovice
101 00 Praha 101

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování

Městský úřad Poděbrady jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

„Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“

který obsahuje:

výstavbu polní cesty VC 1 s asfaltovým povrchem na pozemcích v k.ú. Kouty u Poděbrad dle předloženého situačního výkresu.

Záměr je přípustný po splnění podmínek:

- záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Polní cesta VC 1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“ vč. grafických příloh, kterou dne 3.6.2020 pod č.j. 0031787/VUP/2021 předložila Městskému úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování společnost VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (IČ 28860080)
- další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního plánování, obdržel dne 3.6.2020 pod č.j. 0031787/VUP/2021 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro výstavbu polní cesty VC1 v katastrálním území Kouty u Poděbrad vč. grafických příloh.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Poděbrady jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených společností VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (IČ 28860080)

- žádosti o vydání závazného stanoviska ze dne 3.6.2020 pod č.j. 0031787VUP/2021 podanou společností VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (IČ 28860080)
- projektové dokumentace k záměru „Polní cesta VC 1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“ na pozemcích dle předloženého situačního výkresu k.ú. Kouty u Poděbrad, kterou zpracoval [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0701063)

Kromě podkladů předložených společností VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (IČ 28860080) vycházel odbor výstavby a územního plánování, jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, schválné dne 15. dubna 2015, Usnesením vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 2, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 2 PÚR ČR, schválné dne 2. září 2019, Usnesením vlády ČR č. 629 o Aktualizaci č. 2 PÚR ČR a ve znění Aktualizace č. 3, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 3 PÚR ČR, schválné dne 2. září 2019, Usnesením vlády ČR č. 630 o Aktualizaci č. 3 PÚR ČR (dále jen „PÚR“)
- Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydaných Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011 usnesením č. 4-20/2011/ZK (nabytí účinnosti dne 22. 2. 2012) a následně 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dne 27. 7. 2015 usnesením č. 007-18/2015/ZK (nabytí účinnosti dne 26. 8. 2015) a 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK (nabytí účinnosti dne 5. 9. 2018) (dále jen „ZUR“),
- Územního plánu obce Kouty, vydaného Zastupitelstvem obce Kouty dne 27. 12. 2006, s datem nabytí účinnosti dne 12. 1. 2007 (dále jen „ÚP“), Změny č. 1 Územního plánu obce Kouty vydané Zastupitelstvem obce Kouty 26.4.2017 usnesením č. 27/2017 s datem nabytí účinnosti 19.5.2017 a Změny č. 2 Územního plánu obce Kouty vydané dne 21.5. 2019 usn.č. 23/2019 s datem nabytí účinnosti 12.6.2019

Přezkoumání záměru:

Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. (3) stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s politikou územního rozvoje.**

Řešené území ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační hodnoty vč. urbanistického, architektonického dědictví. Zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení, které jsou výrazem identity území. Územně plánovací dokumentace se opírá o urbanistickou koncepci, která stanovuje zásady uspořádání a využití území vč. výčtu hodnot a podmínek jejich ochrany. Veškerá činnost ve stabilizovaných, zastavitelných a přestavbových plochách urbanizovaného území je vhodným způsobem ovlivňována prostřednictvím podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Cílem je účelné využívání a uspořádání území, které koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území. Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickými hodnotami a problémy. Rovněž řešeným územím neprochází koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu.

Pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území z platné PÚR ČR žádné podmínky ani požadavky nevyplynou.

Odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování nepřezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje**, vzhledem k tomu, že Obec Kouty má platný územní plán – ÚPO Kouty, který je v souladu s nadřazenou ÚPD tj. ZÚR Středočeského kraje.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s územním plánem.**

Nově je navržena polní cesta v celkové délce 1575 m, která je navržena v kategorii P 4,5/20 s asfaltovým krytem. Příčný sklon je navržen jednostranný. Odvodnění je řešeno do okolního terénu. Součástí akce je nový propustek P1 přes rybníční náhon. Dále budou provedeny

výhybny a hospodářské sjezdy na sousední pozemky dle Situace. Pro povrch komunikace bude použitý asfaltový betonový kryt. Odvodnění zpevněné plochy polní cesty bude zajištěno proměnným podélným sklonem a příčným sklonem 2,5 % do okolního terénu. Zemní plán bude odvodněna příčným a podélným sklonem do podélné drenáže, která bude vyústěna na terén.

Stávající plochy jsou využívány především pro zemědělskou techniku. Polní cesta je v současnosti nezpevněnou vedlejší polní cestou, navazuje na místní asfaltovou komunikaci vedoucí v západním směru z obce Kouty, pokračuje dále přes Rybníční náhon v jižním směru, v polovině cesty se stáčí k západu a u LBC „Na Nymbursku“ k jihozápadu až na katastrální hranici s k.ú. Křečkov. Podélný sklon cesty je jen několik málo procent, minimálně 0,5%, příčný sklon koruny polní cesty je 2,5%. Cesta je v současné době v úseku od obce k Rybníčnímu náhonu vysypána šterkem, v dalších úsecích je převážně travnatá.

Nové funkční plochy budou využívány silniční dopravou a zemědělskou technikou. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a provozu jejich účastníků. Zpevnění cesty umožní celoroční přístup k pozemkům a zároveň zlepší propojení sousedních katastrů – k.ú. Křečkov a k.ú. Budiměřice.

Součástí akce je interakční prvek IP1, který se nachází v západní části k.ú. Kouty u Poděbrad na parc.č. 690, 689, 356 v k.ú. Kouty u Poděbrad. Zahrnuje travní společenstva se starou výsadbou ovocných stromů. Interakční prvek tvoří oboustranný doprovod polní cesty VC1.

Nová šířka cesty 4,5 m

Celková délka úpravy polní cesty cca 1575 m

Výše uvedený záměr se dle platného Územního plánu obce Kouty nachází v ploše polní cesty – pozemkové úpravy.

Orgán územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a §19 stavebního zákona.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. ÚPD respektuje veškeré hodnoty a umožňuje komplexní koordinaci všech zájmů v řešeném území.

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona.

V souladu s cíli územního plánování Územní plán obce Kouty vytváří optimální předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.

Záměr na výstavbu polní cesty z důvodu prostupnosti krajiny je v souladu s Územním plánem obce Kouty a v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Kouty.

Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný **záměr** je **přípustný**.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Součástí odůvodnění musí být odůvodnění případné delší platnosti závazného stanoviska, než stanoví zákon (§ 96b odst. 5 stavebního zákona).

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.


samostatný odborný referent odboru – úsek územního plánování

Obdrží:

VDI Projekt s.r.o., IDDS: qxzpnnu

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3



HZSSX00C6M9G

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Nymburk

Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Č. j.: HSKL- 4799-2/2021 - NY

Datum: 28. 6. 2021

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Počet stran: 1

Počet příloh: 0

Adresát:

VDI Projekt s.r.o.

K Botiči 1453/6

101 00 Praha

Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Název stavby: Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad

Místo stavby: Kouty, k. ú.: Kouty u Poděbrad, parc. č. 344, 653, 654, 687

Stavebník: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: [redacted], ověřil: bez ověření, datum: 03/2021

Dne 8.6.2021 byla Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) doručena žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci.

HZS Středočeského kraje k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, kde v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává státní požární dozor a HZS Středočeského kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění:

Státní požární dozor se vykonává pouze v případech uvedených v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[redacted]
ředitel územního odboru Nymburk
podepsáno elektronicky

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Sp.zn.:

Ze dne.:

Sp. zn.: S-KHSSC 28843/2021

Č. j.: KHSSC 28843/2021

VDI PROJEKT s.r.o.

K Botiči 1453/6

101 00 Praha 10

kancelář Pardubice

Třída Míru 109

530 02 Pardubice

Datum: 8. června 2021

**Projektová dokumentace na stavbu „Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“ – stanovisko
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze**

Na základě žádosti investora Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, ze dne 04.06.2021, zastoupeného obchodní společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“.

Jedná se o výstavbu nové polní cesty v celkové délce 1575 m. Stávající plochy jsou využívány především pro zemědělskou techniku. Polní cesta je v současnosti nezpevněnou vedlejší polní cestou. Nové funkční plochy budou využívány silniční dopravou a zemědělskou technikou. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a provozu jejich účastníků. Zpevnění cesty umožní celoroční přístup k pozemkům a zároveňlepší propojení sousedních katastrů – k.ú. Křečkov a k.ú. Budiměřice.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) konstatuje orgán ochrany veřejného zdraví, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto nevydává.

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Mělník a Nymburk

Rozdělovník

Adresát – DS,

KHS – ÚP Nymburk (HK)

OBEČNÍ ÚŘAD KOUTY
Kouty 50, 290 01 Poděbrady

VDI PROJEKT s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Koutech dne:

14.6. 2021

Věc: souhlas s projektovou dokumentací

Obecní úřad Kouty, sděluje, že souhlasí s předloženou projektovou dokumentací
„Polní cesta VC 1 v k. ú. Kouty u Poděbrad“.

Milan Novák, starosta obce Kouty



**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 684378/21

Číslo žádosti: 0121 162 256 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Polní cesta VC 1 v k.ú. Kouty u Poděbrad	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	VDI Projekt s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Nymburk
	Obec	Kouty, Křečkov
	Kat. území / č. parcely	Kouty u Poděbrad; Křečkov
Platnost Vyjádření	3. 6. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

Číslo jednací: 684378/21

Číslo žádosti: 0121 162 256

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 6. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Kavka, tel.: 602 230 592, e-mail: tomas.kavka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 6. 2021 pod č.j. 684378/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Číslo jednací: 684378/21

Číslo žádosti: 0121 162 256

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 684378/21

Číslo žádosti: 0121 162 256

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **SEK** společnosti **CETIN** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: [REDACTED]

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: [REDACTED]

ARITMET s.r.o.

se sídlem: Gutova 2134/26, 100 00 Praha 10

IČ: 27951529

DIČ: CZ27951529

kontakt: [REDACTED]

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: [REDACTED]

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany

IČ: 01735977

DIČ:

kontakt: [REDACTED]

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5

IČ: 62909380

DIČ: CZ62909380

kontakt: [REDACTED]

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: [REDACTED]

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: [REDACTED]

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany

IČ: 76397238

DIČ:

kontakt: [REDACTED]

Číslo jednací: 684378/21

Číslo žádosti: 0121 162 256

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 64721051

DIČ: CZ64721051

kontakt: [REDACTED]

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00

IČ: 48108421

DIČ: CZ48108421

kontakt: [REDACTED]

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: [REDACTED]

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5

IČ: 61501387

DIČ: CZ61501387

kontakt: [REDACTED]

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: [REDACTED]

Vegacom, a.s.


se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: [REDACTED]

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–403

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: C204084063


102

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4




LEGENDA

- hranice zastavěného území a výhledů
- hranice zastavěného území a výhledů 50/50
- zastavěný pruh měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území

- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území
- zastavěný pruh zastavěného území, měřičského území


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6




LEGENDA


- hranice zastavěného území k vyobrazení
- hranice zastavěného území k vyobrazení
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území

- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území
- zastavěný území zastavěného území

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8




LEGENDA:

- hranice polygonu území k. rozšíření
- st. projekce, území k. st. projekce CETV
- zastřešení polygonu zastřešeného území
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- hranice polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce

- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce
- zastřešení polygonu zastřešeného území, st. projekce


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| | hranice příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území území k "výhledu" |
| | hranice území k "výhledu" CETIN | | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území území k "výhledu" |
| | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území území k "výhledu" |
| | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území území k "výhledu" |
| | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území příslušnosti území k "výhledu" | | rozhraní území území k "výhledu" |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

	mezní příhranice území a vyjádření		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	mezní příhranice území a vyjádření		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území
	rozhraní příhranice území, rozhraní území		rozhraní příhranice území, rozhraní území


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13




LEGENDA

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | okraj ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |
| | hranice ochranného území k. systému | | rozhraní území ochranného území k. území |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

	trasee de dezvoltare urbană în perspectivă		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu
	trasee de dezvoltare urbană în perspectivă (CMA)		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu
	construcții noi în zonele rezidențiale existente		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu
	construcții noi în zonele rezidențiale existente, traficul greu		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu
	construcții noi în zonele rezidențiale existente, traficul greu		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu
	construcții noi în zonele rezidențiale existente, traficul greu		interzicerea circulației vehiculelor grele, traficul greu


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |
| | hranice pozemkové území č. 1/1000/001 | | hranice pozemkové území č. 1/1000/001, hraniční linie |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní
	hranice pozemkové území v územní		hranice pozemkové území v územní

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6
Praha
101 00 Praha 101



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001116571673

9. 6. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 3. 6. 2021, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo **653, 654, 344 a 687** v katastrálním území **Kouty u Poděbrad** vedené pod názvem **Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad** se nachází zařízení kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kV v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky. Kabelové vedení bude umístěno min. 0,6 m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 73 6005. V místě křížení u prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chráničků).
2. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzkoumána místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda

ČEZ Distribuce, a. s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.


3. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
4. V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být zneprístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.
5. Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak porosty, stromy a keře.
6. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
7. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
8. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
9. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
10. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
11. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
12. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
13. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
14. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
15. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

16. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
17. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6
Praha
101 00 Praha 101



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001116577605

9. 6. 2021

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 6. 2021, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo **653, 654, 344 a 687** v katastrálním území **Kouty u Poděbrad** vedená pod názvem **“Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad”** se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení kabelového vedení 0,4kV (dále jen KNN) v rozsahu ochranného pásma 1 m na každou stranu KNN v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.
Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Nesmí dojít k rozšíření komunikací pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky. Kabelové vedení bude umístěno min. 0,6 m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 73 6005. V místě křížení u prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček).
2. Cyklistické stezky a chodníky budou provedeny v souladu ČSN 73 6005, viz Příloha C “Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru (chodník a cyklistický pás)”.


ČEZ Distribuce, a. s.

3. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Vytýčení trasy kabelů lze zdarma objednat na tel. 800 850 860. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.
4. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.
5. V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.
6. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
7. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
8. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
9. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
11. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
12. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
13. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

14. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
15. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
16. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Vedoucí oddělení SEM Site
ČEZ Distribuce, a. s.

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712
PSČ 288 21



Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka
2330/2021

Vyřizuje / linka

Datum
22. 6. 2021

věc: vyjádření k DSP+PDPS – Investor: ČR – Státní pozemkový úřad

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „**Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad**“ za splnění níže uvedených podmínek:

- V uvedeném území **dojde** k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku naší a.s.
- **Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Městec Králové (tel. 602/485793 p. Leoš Brzák, cov.mk@c-box.cz).**
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda).
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.
- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).
- Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- Dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním.

S pozdravem

vedoucí technicko – provozní činnosti

Příloha: /

Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Brzák Leoš tel.: +420602/485793.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuelní vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.



AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 238

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Protokol o kontrole stavby umístěné v souběhu či křížení podzemních zřízení ve správě VaK Nymburk, a.s.

Název stavby:		
Investor stavby (adresa, IČO nebo RČ):		
Stavební povolení:	Ze dne:	Vydal:
č.j.		
Realizační firma (název, adresa, IČO nebo RČ):		Stavbyvedoucí (jméno, telefonní číslo, email):
Středisko VaK Nymburk, a.s.:		Zástupce střediska (jméno, telefonní číslo, email):
Termín realizace a dokončení stavby:		Záruční doba na provedené práce:
Kontrola proběhla dne:		Výsledek kontroly:
Stavba v ochranném pásmu:	ANO	NE

Poznámky a doplnění:

Podmínky pro výstavbu v blízkosti vedení ve správě VaK Nymburk, a.s.:

Požadujeme dodržení podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vymezené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Realizační firma je povinna dodržovat podmínky ve vyjádření VaK Nymburk, a.s. Upozorňujeme Vás, že platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

Jen s písemným souhlasem provozovatele lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb.):

- Provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování.
- Vysazovat trvalé porosty.
- Provádět skládky jakéhokoliv odpadu.
- Provádět terénní úpravy.

Případné výjimky musí být schváleny provozovatelem vodovodní nebo kanalizační sítě!

V případě, že stavba je umístěna do ochranného pásma podzemních zařízení ve správě VaK Nymburk, a.s. je nutné po dokončení stavby předat geodetické zaměření skutečného provedení díla. Geodetické zaměření musí být provedeno v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.) a zasláno na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30-ti dnů od dokončení stavby.

Zástupce realizační firmy (razítko, podpis)	Zástupce přebírajícího střediska (razítko, podpis)

TELEFON

E-MAIL

IČO

DIČ

IDDS

Obchodní rejstřík

70890005

CZ70890005

dbyt8g2

vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

VDI PROJEKT s.r.o.

třída Míru 109

530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/026912

VYŘÍZIL/E/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
26.7.2021

Polní cesta VC 1, k.ú. Kouty u Poděbrad

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma VDI PROJEKT s.r.o. ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby z 03/2021. Podle předložené dokumentace se jedná o stavbu polní cesty na pozemcích p.č. 653, 654, 344 a 687 v k.ú. Kouty u Poděbrad. V současné době je v zájmové území polní cesta v části s povrchem ze štěrku a v části jako travnatá.

V rámci akce dojde ke sjednocení šířky polní cesty na kategorii P4,5/20 s asfaltovým povrchem v celkové délce 1575 m v úseku od napojení na stávající komunikaci na pozemku p.č. 654 po západní okraj pozemku p.č. 344. Součástí akce bude úprava sjezdů, doplnění podélné zeleně (IP1), výhybny a rekonstrukce propustku přes občasný vodní tok Rybníční náhon. V rámci rekonstrukce propustku dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího propustku DN 600 včetně spodní stavby a k provedení nového propustku z potrubí DN 600 umístěném na plošném základu. Dále dojde k provedení nových ŽB. čel a říms, obnovení konstrukčních vrstev cesty včetně osazení zábradlí. Srážkové vody z plochy komunikace budou svedeny do navazujícího nepevněného terénu a následně zasakovány.

Zájmové území se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků. Při výstavbě dojde ke styku s občasným vodním tokem Rybníční (IDVT 10178559) v ř. km cca 2,58. Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dle předložených podkladů nedojde ke zmenšení průtočného profilu v místě přemostění. Předpolí propustku bude opevněno kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Navržená úprava bude ukončena stabilizačními betonovými prahy. Součástí akce dále bude pročištění vodního toku v nezbytném rozsahu. Stavbou nedojde ke styku s pozemky, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1590 - Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 690434, X: 1038252.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
 - Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadaný materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.
 - Stavbou nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku, ke znečištění vodního toku či k poškození jeho koryta.
 - Úprava v místě křížení a nad i pod propustkem musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna příslušného toku a respektovat jeho podélný sklon. Dále navržená úprava bude provedena o stejných parametrech koryta toku nad i pod propustkem a bude plynule navazovat na stávající koryto toku.
 - Po provedení prací bude koryto vodního toku v řešeném úseku uvedeno do náležitého stavu dle původních parametrů.
 - **Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín** [redacted] **a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole po provedení prací** [redacted]

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

[redacted]
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI IS

SEZNAM :

- 1) CETIN A.S.**
- 2) ČEZ DISTRIBUCE, A.S.**
- 3) ČEZ ICT SERVICES, A.S.**
- 4) TELCO PRO SERVICES, A.S.**
- 5) GASNET SLUŽBY, S.R.O.**
- 6) VAK NYMBURK, A.S.**
- 7) OOÚZ MINISTERSTVA OBRANY**
- 8) OBEC KOUTY**
- 9) OBEC KŘEČKOV**
- 10) VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.**
- 11) T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.**
- 12) ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.**

VOJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„VOJÁDRĚNÍ“)

A VOŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„VOŠEOBECNÉ podmínky ochrany SEK“)

toto VOJÁDRĚNÍ a VOŠEOBECNÉ podmínky ochrany SEK je vydáné dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 536260/21

Číslo žádosti: 0121 028 100 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad	
Důvod vydání VOJÁDRĚNÍ („Důvod VOJÁDRĚNÍ“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	VDI Projekt s.r.o., kontaktní osoba: Ivana Kramářová, Třída Míru 109, Pardubice, 53002	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Nymburk
	Obec	Kouty, Křečkov
	Kat. území / č. parcely	Kouty u Poděbrad; Křečkov
Platnost VOJÁDRĚNÍ	2. 2. 2023 („Den konce platnosti VOJÁDRĚNÍ“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod VOJÁDRĚNÍ.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu VOJÁDRĚNÍ vydává společnost CETIN a.s. následující VOJÁDRĚNÍ:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se VOŠEOBECNÝMI podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí VOJÁDRĚNÍ; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastní, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto VOJÁDRĚNÍ je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto VOJÁDRĚNÍ k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 536260/21

Číslo žádosti: 0121 028 100

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 2. 2. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Kavka, tel.: 602 230 592, e-mail: tomas.kavka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 2. 2021 pod č.j. 536260/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlačí budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 536260/21

Číslo žádosti: 0121 028 100

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: [redacted]

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: [redacted]

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: [redacted]

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: [redacted]

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany
IČ: 01735977 DIČ:
kontakt: [redacted]

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: [redacted]

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: [redacted]

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: [redacted]

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: [redacted]

Číslo jednací: 536260/21

Číslo žádosti: 0121 028 100

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 64721051

DIČ: CZ64721051

kontakt: [REDACTED]

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00

IČ: 48108421

DIČ: CZ48108421

kontakt: [REDACTED]

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: [REDACTED]

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5

IČ: 61501387

DIČ: CZ61501387

kontakt: [REDACTED]

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: [REDACTED]

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680


DIČ: CZ25788680

kontakt: [REDACTED]

Abstract

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Elektron áramlása: áram és fény</p> <p>Működés: áram → világítást</p> <p>Állapot: áram nem folyik</p> | | <p>Állapot: áram nem folyik</p> <p>Állapot: áram nem folyik</p> |
| | <p>Állapot: áram folyik</p> <p>Állapot: áram folyik</p> | | <p>Állapot: áram nem folyik</p> <p>Állapot: áram nem folyik</p> |
| | <p>Állapot: áram folyik</p> <p>Állapot: áram folyik</p> | | <p>Állapot: áram nem folyik</p> <p>Állapot: áram nem folyik</p> |
| | <p>Állapot: áram folyik</p> <p>Állapot: áram folyik</p> | | <p>Állapot: áram nem folyik</p> <p>Állapot: áram nem folyik</p> |

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




0 500 m

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

Kauf
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |
| | hranice pozemkové úpravy v situákním | | hranice pozemkové úpravy v situákním |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | hranice pozemkové území 1. kladu | | hranice pozemkové území 2. kladu | | hranice pozemkové území 3. kladu |
| | hranice pozemkové území 4. kladu | | hranice pozemkové území 5. kladu | | hranice pozemkové území 6. kladu |
| | hranice pozemkové území 7. kladu | | hranice pozemkové území 8. kladu | | hranice pozemkové území 9. kladu |
| | hranice pozemkové území 10. kladu | | hranice pozemkové území 11. kladu | | hranice pozemkové území 12. kladu |
| | hranice pozemkové území 13. kladu | | hranice pozemkové území 14. kladu | | hranice pozemkové území 15. kladu |
| | hranice pozemkové území 16. kladu | | hranice pozemkové území 17. kladu | | hranice pozemkové území 18. kladu |
| | hranice pozemkové území 19. kladu | | hranice pozemkové území 20. kladu | | hranice pozemkové území 21. kladu |
| | hranice pozemkové území 22. kladu | | hranice pozemkové území 23. kladu | | hranice pozemkové území 24. kladu |
| | hranice pozemkové území 25. kladu | | hranice pozemkové území 26. kladu | | hranice pozemkové území 27. kladu |
| | hranice pozemkové území 28. kladu | | hranice pozemkové území 29. kladu | | hranice pozemkové území 30. kladu |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA


- | № | Тема | Содержание | Время |
|---|---------------------|--|--------|
| 1 | Введение | 1.1. Общие сведения о курсе
1.2. Цели и задачи курса
1.3. Методические рекомендации | 10 мин |
| 2 | Основы теории | 2.1. Основные понятия и термины
2.2. Классификация объектов
2.3. Методы исследования | 20 мин |
| 3 | Практические навыки | 3.1. Анализ объектов
3.2. Составление описания
3.3. Решение задач | 30 мин |
| 4 | Итоги | 4.1. Проверка знаний
4.2. Подведение итогов | 10 мин |

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10




LEGENDA

- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území

- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území
- hranice zastavěného území v zastavěném území

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12




LEGENDA

- hranice pozemkové území v územní
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální

- hranice pozemkové území v územní
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální
- hranice pozemkové území v katastrální


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 | | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 |
| | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 | | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 |
| | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 | | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 |
| | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 | | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 |
| | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 | | hranice pozemkové území v souladu s přílohou 1 k vyjádření č.j. 536260/21 |

LEGENDA

-  *Aspergillus fumigatus* strain 4 (green)
-  *M. pullorum* strain 1 (blue) and *M. pullorum* CFM
-  *Yersinia enterocolitica* strain 1
- *Yersinia enterocolitica* strain 1000 (black) and *Yersinia enterocolitica* strain 1000 (black)
- *Yersinia enterocolitica* strain 1000 (purple)

- 
 непереносимый сигнал, передаваемый каналом, кодированный по стандарту RS-485

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных


 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

 канал передачи данных

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17




LEGENDA

- hranice pozemků v katastru
- hranice pozemků v katastru (červená)
- hranice pozemků v katastru (modrá)
- hranice pozemků v katastru (zelená)
- hranice pozemků v katastru (fialová)
- hranice pozemků v katastru (šedá)

- hranice pozemků v katastru (červená)
- hranice pozemků v katastru (modrá)
- hranice pozemků v katastru (zelená)
- hranice pozemků v katastru (fialová)
- hranice pozemků v katastru (šedá)
- hranice pozemků v katastru (červená)
- hranice pozemků v katastru (modrá)
- hranice pozemků v katastru (zelená)
- hranice pozemků v katastru (fialová)
- hranice pozemků v katastru (šedá)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20



LEGENDA

- zelená — hranice pozemkové území v územní
- - - zelená - hranice pozemkové území v územní
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území

- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území
- červená — hranice pozemkové území

VDI Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101571288VYŘÍZENO DNE
27.07.2021

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101571288 ze dne 27.07.2021 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovoluujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 27.01.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť		střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

Stanice do 52 kV - stožárová

Stanice do 52 kV - zděná

Transformovna (nad 52 kV)

Prohlášení investice ČEZ Distribuce

Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101571288.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



ŽADATEL
VDI Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700326571

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
03.02.2021

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Po**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700326571 ze dne 03.02.2021, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 03.02.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700326571.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ... Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

VDI Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201187161

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
03.02.2021

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Po**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201187161 ze dne 03.02.2021, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 03.02.2022.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0201187161.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení | Radioreléový spoj vzduch |
| Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení | |



naše značka
5002304594
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
02.02.2021

VDI Projekt s.r.o.
třída Míru 109
53002 Pardubice

Věc:

Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad

K.ú. - p.č.: Kouty u Poděbrad , Křečkov

Stavebník: VDI Projekt s.r.o. , třída Míru 109 , 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002304594 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002304594 ze dne 02.02.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: VDI Projekt s.r.o., třída Míru 109, 53002 Pardubice. K.ú.: Kouty u Poděbrad, Křečkov.



Legenda:

linie plynovodu		regulační stanice
NTL		
STL		ochranné zařízení
VTL		kabel
WVTL		elektropřípojka
nefunkční		kabel protikoroziční ochrany
plánovaná stavba před realizací		anodové uzemnění
ve výstavbě, neuvedeno do provozu		stanice katodové ochrany
		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
		neplynovodní zařízení (linie/ bod)



Vak Nymburk, a.s.
Bobnická 712
288 21 Nymburk

Email: stanovisko@vak-nymburk.cz
Tel: 325 513 243

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20210122	
---------------	----------	--

Žadatel			
Název organizace	VDI Projekt s.r.o.	IČ	28860080
Příjmení, jméno, titul			
Obec	Pardubice	PSČ	53002
Ulice / č.p. / č.o. /	třída Míru 109		
E-mail		Fax	

Stavebník			
Název organizace	SPÚ KPÚ pro Středočeský kraj - pobočka	IČ	
Příjmení, jméno, titul			
Obec	Nymburk	PSČ	28802
Ulice / č.p. / č.o. /	Soudní 17/3		
E-mail		Telefon	
		Fax	

Název stavby	Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u P
--------------	---

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě naší a.s.

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytyčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řádu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemným souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.


Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Nymburce, 2. 2. 2021


Vodovody a kanalizace, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Zájmové území	(viz. příloha)
---------------	----------------



		Příloha č.2	
Obec	Kouty	k žádosti	20210122
<p style="text-align: center;"><u>Všeobecné podmínky pro zahájení stavby</u></p> <p style="text-align: center;">středisko Městec Králové</p> <p>Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:</p> <p>Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi, a to zejména tím, že zajistí:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase) c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan [REDACTED] h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. [REDACTED] i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005 j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem [REDACTED] Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii. k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit [REDACTED] <p>Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.</p> <p>Žadatel uděluje společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.</p>			
Vystaveno dne		2. 2. 2021	Platnost do 2. 2. 2022


Evid. č. žádosti: 2021327263

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Kouty u Poděbrad (Nymburk) 671266; Křečkov (Nymburk) 675539

Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



OBEC KOUTY
Kouty 50, 290 01 Poděbrady

[redacted]
Třída Míru 109
530 02 Pardubice

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Koutech dne

HR/2021/11

[redacted] 10.2.2021

Věc: Vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví obce, které vedou pozemky parcelní čísla 344, 653, 654, 358, 690, 689, 356, 604, 357, 701, 703 k. ú. Kouty u Poběhrad

K vaší žádosti o sdělení existence sítí na shora uvedeném území sdělujeme, že na těchto parcelách nejsou umístěny žádné sítě v našem vlastnictví.

Starosta obce Kouty

[redacted]

[redacted]

[redacted]




OBEC KŘEČKOV

Křečkov 68, 290 01 Křečkov

Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

OUK/0069/2021/ienikova



17.02.2021

VDI Projekt s.r.o.



třída Míru 109


53002 Pardubice

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře

Obec Křečkov nevlastní žádné sítě technické infrastruktury v zájmovém území dle žádosti Evid. číslo: 2021327263, název akce: Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k. ú. Kouty u Poděbrad.

S pozdravem

Za Obec Křečkov



starostka obce

OBEC KŘEČKOV

IČ: 002 39 356



**VDI Projekt s.r.o.
Ivana Kramářová
třída Míru 109
530 02 Pardubice**

V Praze, 2.2.2021

Naše zn.: **MW9910166631254037**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **2.2.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.


Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2
150 00 Praha 5


Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2, 150 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
Tel: 275 77 111, Fax: 275 97 110

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910166631254037.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. MW9910166631254037

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
150 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.





Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]

VDI Projekt s.r.o.
[redacted]
třída Míru č.p.109
53002 Pardubice

Naše značka: E05785/21

V Praze dne: 2.2.2021

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad


Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.



.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E05785/21
Název stavby / akce: Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad
Datum podání žádosti: 2.2.2021
Důvod žádosti: Prověření existence sítě
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: VDI Projekt s.r.o.
IČ: 28860080
DIČ:
Kontaktní osoba:
Adresa: třída Míru č.p.109
Město / obec: Pardubice
PSČ: 53002
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail:

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-690006.21 -1038164.15,-690139.83 -1038180.02,-690282.7 -1038206.48,-690315.78 -1038214.42,-690426.9 -1038226.32,-690477.17 -1038269.98,-690534.06 -1038423.44,-690610.79 -1038602.03,-690653.12 -1038662.89,-690740.43 -1038661.56,-690921.67 -1038613.94,-690993.11 -1038595.42,-691075.13 -1038539.85,-691192.87 -1038570.28,-691364.85 -1038677.44,-691352.94 -1038714.48,-691210.07 -1038636.43,-691087.04 -1038586.16,-690969.3 -1038656.27,-690704.71 -1038707.86,-690665.03 -1038785.92,-690497.02 -1038791.21,-690356.79 -1038789.89,-690188.78 -1038768.72,-690134.54 -1038775.33,-690129.24 -1038736.97,-690208.62 -1038736.97,-690407.06 -1038746.23,-690572.42 -1038733,-690637.24 -1038733,-690649.15 -1038706.54,-690613.43 -1038678.76,-690568.45 -1038612.61,-690499.66 -1038445.93,-690466.59 -1038330.83,-690450.71 -1038289.82,-690411.03 -1038255.43,-690305.19 -1038260.72,-690123.95 -1038223.68,-690006.21 -1038219.71,-690006.21 -1038164.15))

VDI Projekt s.r.o.
třída Míru 109
53002 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000089092 / 03.02.2021	UPTS/OS/266128/2021		Praha / 03.02.2021

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.


Účel: Existence sítí

Akce: Polní cesta VC1, Polní cesta VC4, Interakční prvek IP1, Krajinná zeleň KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:



Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 03.02.2022

PIN: 2010

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/266128/2021

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 2. srpna 2021 8:01
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Projektová dokumentace - Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty

Open

Dobrý den,
V rámci stavby „Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty u Poděbrad“ není nutné brát zřetel na **neprovozovanou síť** CETIN a.s..
Sítě (kabely) není nutné v rámci této stavby dodatečně ochraňovat ani překládat. V případě nutnosti lze tyto kabely vyříznout a odstranit bez náhrady. Jedná se o staré dálkové kabely typu 2x DCK 12XV 0,9 VF, DCK 19DM 0,9 NF.

Provozovaná zaměřená (nezaměřená) síť v obci Kouty – zde platí podmínky vydané k této akci ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací včetně Všeobecných podmínek ochrany sítí SEK CETIN a.s.

Hezký den

[REDACTED]
[Specialista správy a ochrany sítě](#)


www.zrychlujemecesko.cz

Sent: Friday, July 30, 2021 1:41 PM

Cc: 'Poděbradský Jaroslav Ing.' <j.podebradsky@spucr.cz>
Subject: Projektová dokumentace - Polní cesta VC1 v k.ú. Kouty

Dobrý den,
Na základě naší telefonické dohody zasílám pro zapracování do projektu popis návrhu řešení v místě kolize neprovozovaného kabelu CETIN s trasou polní cesty.
Vzhledem k tomu, že se uvažuje vylepšení aktivní zóny směsnými pojivy zemní frézou bude nutné v případě kolize s daným kabelem v daném místě kabel vyříznout a odstranit, aby se nezamotala do zemní frézy.
Prosím o Vaše vyjádření.

Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 / IČ: 288 60 080
kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice