

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hrušky u Brna
Sp. značka / č.j.:	SP4284/2023-523101 / SPU 179034/2023
UID dokumentu:	spudms00000013595710
Druh zadávacího řízení:	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 3 a ust. § 99 zákona na základě žádosti jednoho z dodavatelů ze dne 3.5.2023 podává následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1 – silniční betonové dílce

„Část polní cesty v km 0,410-0,690 má být konstrukčně řešena jako kolejová zpevněná betonovými silničními dílci rozměru 800x380x120 mm. V technické zprávě je jasně specifikováno, že je nutno počítat se třemi kusy betonových desek do 1 bm vozovky (2 koleje = 6 ks desek). V soupise prací je dodávka betonových desek řešena v položce č. R1 – *Betonový prefabrikát pro zpevněné kolejové polní cesty*, kde je uvedeno množství 1 474 ks. Toto množství je však chybné, jelikož je zde počítáno s rozměrem desky 380 mm, namísto skladebného rozměru 330 mm (viz technická zpráva). Správný počet kusů (bez započítání ztratného) je tedy 1 680 ks.

Žádáme zadavatele o upravení soupisu prací.“

Odpověď č.1

Byl opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor ve formátu unixml s názvem: „cesta Hrušky uB Příl 03 VV SO-05 oprava 2023-05-03“

Příloha: opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne: 3.5.2023

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj