

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázněvským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

a

Zadavatel č. 2:	Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Zastoupený:	Ing. Tomášem Grossem, PhD., ředitelem Závodu Praha
IČO / DIČ:	65993390 / CZ 65993390

Název veřejné zakázky:	R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice u HK
Sp. značka / č.j.:	SP1580/2023-514101 / SPU 177561/2023/Hej
UID dokumentu:	spudms00000013592984
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel dne 02.05.2023 obdržel dvě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel si v bodě 2.5 své Zadávací dokumentace stanovil, že „*písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli č. 1 doručena ve lhůtě nejméně 7 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.*“

Lhůta pro podání nabídek dodavatelů byla stanovena do 11.05.2023 do 10:00 hod. Zadavatelem č. 1 stanovená lhůta po podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dodavateli skončila dne 29.04.2023.

Přesto, že zadavatel obdržel dotazy dodavatelů po uplynutí stanovené lhůty pro zaslání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl se zadavatel č. 1 na tyto dotazy odpovědět a tím zajistit transparentní průběh zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 98 zákona jako reakci na obdržení dotazu dodavatele toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

Přesné znění dotazu č. 1 dodavatele ze dne 02.05.2023:

Výkaz výměr k ocenění, pol. č. 80 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01. Na základě této položky, žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o diagnostiku cest z hlediska posouzení PAU a zařazení odstraněného materiálu do katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 (ZAS T1-ZAS T4).

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

V rámci zpracování PD nebyl prováděn průzkum na stanovení obsahu PAU. Z tohoto důvodu je v PD navržena likvidace tohoto odpadu jako odpadu nebezpečného. Zhotovitel v rámci realizace stavby provede potřebný průzkum za účelem ověření obsahu PAU a zařazení do kategorií T1 - T4. V souladu s tímto průzkumem bude odpad likvidován.

Přesné znění dotazu č. 2 dodavatele ze dne 02.05.2023:

Dotaz: Trubní propustky SO101-cesta C1

68	M	28617281	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16	m	29,039
----	---	----------	--	---	--------

A SO102

45	M	28617281	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16	m	35,088
----	---	----------	--	---	--------

Ve výkresové části ve výkrese propustků 1.1.2.8, 2.9, 2.11-13 je trubka ozn. K2 600 SN8. Platí pevnost SN16 nebo SN8?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že platí pevnost uvedená v předloženém výkazu výměr, a to SN16.

V Hradci Králové dne 03.05.2023

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad