

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova
Sp. značka / č.j.:	SP4714/2023-508207 / SPU 183970/2023/508207/Vět
UID dokumentu:	spudms00000013605965
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 02.05.2023 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k těmto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o objasnění položky č. 50 z VV zadání HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova:

50 K 576133211 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením
z nemodifikovaného asfaltu
v pruhu šířky do 3 m
tl. 40 mm m² 43,000

Dle kódu položky se jedná o Asfaltový koberec mastixový SMA 11 což odpovídá i skladbě v PD. Proč byl popis ve výkazu výměr změněn a co platí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Při převodu rozpočtu do unixml došlo k přejmenování položky. Jedná skutečně o Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m. Položka je v aktuálním rozpočtu opravena.

Dotaz č. 2:

Prosíme zadavatele o určení ukončení zábradelního svodidla ZSNH4/H2 v délce 28 m. Z PD není ukončení jasné a ve výkazu výměr náběhy nejsou. S ohledem na délku mostovky nemohou být zahrnuty náběhy ani v této položce.

Odpověď na dotaz č. 2:

Jelikož se jedná o nejnižší kategorii mostu, kde nejsou svodidla vyžadována bylo svodidlo osazeno původně bez náběhů, Následně na žádost policie při stavebním řízení bylo domluveno, že svodidlo bude provedeno i s náběhy. Poskytujeme nový výkres D.200.05, úprava je zároveň zohledněna v rozpočtu.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace jsou opravené přílohy zadávací dokumentace:

HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova_slepy_oprava č. 1.xml

D.200.05 Pudorys mostu nový stav_oprava č. 1.pdf

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 25.05.2023

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 09.05.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj