

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	HC17, tůň a zeleň Lochočice
Sp. značka / č.j.:	SP3437/2023-508207 / SPU 185321/2023/508207/Vět
UID dokumentu:	spudms00000013608969
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – HC17, tůň a zeleň Lochočice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.05.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz:

Může Zadavatel vysvětlit kubaturu položky 9 162551107 vodorovné přemístění výkopku(ornice na meziskládku) a zpět v rozsahu 437,760 m3?

Nikde v soupisu prací není dle mínění Dodavatele k této položce odpovídající sejmutí ornice s výjimkou malého množství uvedeného v položce 4 121151123 v rozsahu 8,9 m2.

Odpověď:

Zadavatel, resp. projektant PD zjistil v soupisu prací chybně uvedenou výměru v pol. sejmutí ornice (bohužel zde byl nedopatřením uveden výpočet z jiné položky č. 1 - 113106121). Přílohou poskytujeme opravený soupis prací, kde je již u předmětné položky. č. 4 - 121151123 uvedena správná výměra 2188,8 m2 sejmutí ornice, která pak koresponduje s položkou č. 9 - 162551107 vodorovné přemístění výkopku(ornice na meziskládku) a zpět v rozsahu 437,760 m3.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace je opravená příloha zadávací dokumentace:

21_179_1 - Cesta HC17 v k.ú. Lochočice (zadání)_oprava č. 1.xml



Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek na: **Datum: 17.05.2023**
Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 09.05.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj