

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku - polní cesta C7, C8, C35 + výsadba
Č. j. / Sp. značka:	SPU 191629/2023/KJ // SP4468/2023-571101
UID dokumentu:	spudms00000013621020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku - polní cesta C7, C8, C35 + výsadba**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Ve výkazech výměr objektů SO 01 Polní cesta C7 a SO 02 Polní cesta C8, položka č.87 (resp. 51) 577134131 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm . V poskytnuté projektové dokumentaci není o provedení vrstvy asfaltového betonu z modifikovaného asfaltu zmínka.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

V projektové dokumentaci je uvedena obecně vrstva „asfaltobeton ACO 11 v tl. 40 mm“ shodně s označením v „Katalogu vozovek polních cest“. V odpovídajících položkách rozpočtu k této asfaltové vrstvě, je upřesněno, že se jedná o „Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu“. Rozhodující je v tomto případě znění položky v rozpočtu.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj